

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А-1

Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	61,27	47,21	14,06	23,936	18,844	5,093	6,12	5,61	0,496
22.04.2026 23	24,00	59,27	46,00	13,27	23,390	18,317	5,074	6,12	5,61	0,464
23.04.2026 23	24,00	61,64	46,47	15,17	22,540	16,722	5,818	6,12	5,61	0,511
24.04.2026 23	24,00	63,44	48,07	15,37	22,502	18,059	4,443	6,12	5,61	0,461
25.04.2026 23	24,00	63,58	47,73	15,85	23,890	18,091	5,799	6,12	5,61	0,542
26.04.2026 23	24,00	60,72	46,94	13,78	22,780	17,513	5,267	6,12	5,61	0,504
27.04.2026 23	24,00	66,00	48,78	17,22	22,539	17,726	4,813	6,12	5,61	0,506
28.04.2026 23	24,00	52,62	39,77	12,85	14,869	12,202	2,667	6,12	5,61	0,306
29.04.2026 23	24,00	21,22	22,71	-1,49	0,001	0,017	-0,016	6,12	5,61	-0,000
30.04.2026 23	24,00	24,20	23,79	0,41	1,279	0,848	0,431	6,12	5,61	0,023
01.05.2026 23	23,78	22,21	21,52	0,69	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000
02.05.2026 23	24,00	19,16	20,48	-1,32	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000
03.05.2026 23	24,00	18,56	19,59	-1,03	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000
04.05.2026 23	24,00	55,84	42,92	12,92	10,868	5,968	4,900	6,12	5,61	0,263
05.05.2026 23	24,00	64,00	46,27	17,73	21,109	14,800	6,309	6,12	5,61	0,498
06.05.2026 23	24,00	66,05	49,25	16,80	22,380	17,150	5,230	6,12	5,61	0,521
07.05.2026 23	24,00	62,61	46,34	16,27	22,779	17,408	5,371	6,12	5,61	0,514
08.05.2026 23	24,00	60,86	45,34	15,52	22,717	17,167	5,550	6,12	5,61	0,513
09.05.2026 23	23,63	63,21	46,64	16,57	19,465	14,818	4,647	6,12	5,61	0,449
10.05.2026 23	24,00	63,46	47,75	15,71	21,455	16,656	4,799	6,12	5,61	0,473
11.05.2026 23	24,00	59,41	46,37	13,04	21,753	17,045	4,708	6,12	5,61	0,449
12.05.2026 23	24,00	61,50	46,83	14,67	21,847	16,456	5,391	6,12	5,61	0,477
13.05.2026 23	24,00	67,50	50,53	16,97	19,152	14,898	4,254	6,12	5,61	0,424
14.05.2026 23	24,00	63,06	49,60	13,46	22,318	17,487	4,831	6,12	5,61	0,459
15.05.2026 23	24,00	62,93	47,88	15,05	22,582	17,363	5,219	6,12	5,61	0,465
16.05.2026 23	24,00	63,96	49,09	14,87	22,576	17,663	4,913	6,12	5,61	0,460
17.05.2026 23	24,00	61,31	47,28	14,03	21,818	15,346	6,472	6,12	5,61	0,532
18.05.2026 23	24,00	33,47	30,68	2,79	9,474	7,282	2,192	6,12	5,61	0,135
19.05.2026 23	24,00	21,90	22,35	-0,45	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000
20.05.2026 23	24,00	22,27	21,54	0,73	0,036	0,002	0,035	6,12	5,61	0,000
Среднее	23,98	51,57	40,52	11,05	16,002	12,195	3,807	6,12	5,61	0,348
Итого	719,42				480,057	365,847	114,211			10,442

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	0,000	0,000	47917,270	1118,494
20.05.2026	480,057	365,847	48038,917	1128,936

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru