

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	63,73	50,08	13,65	16,998	12,136	4,862	6,12	5,61	0,385
22.08.2026 23	24,00	64,22	49,31	14,91	16,624	11,907	4,717	6,12	5,61	0,393
23.08.2026 23	24,00	59,23	47,27	11,96	16,371	12,164	4,207	6,12	5,61	0,352
24.08.2026 23	24,00	61,07	48,64	12,43	16,242	12,108	4,134	6,12	5,61	0,352
25.08.2026 23	24,00	62,37	49,56	12,81	16,189	12,184	4,006	6,12	5,61	0,348
26.08.2026 23	24,00	63,96	50,93	13,03	16,926	11,914	5,013	6,12	5,61	0,397
27.08.2026 23	24,00	60,58	47,99	12,59	16,639	11,973	4,666	6,12	5,61	0,381
28.08.2026 23	23,53	68,92	51,84	17,08	15,677	11,792	3,885	6,12	5,61	0,363
29.08.2026 23	24,00	67,42	51,93	15,49	16,243	12,229	4,014	6,12	5,61	0,393
30.08.2026 23	24,00	61,67	47,63	14,04	15,149	10,880	4,268	6,12	5,61	0,371
31.08.2026 23	24,00	57,48	46,29	11,19	15,922	11,569	4,353	6,12	5,61	0,367
01.09.2026 23	24,00	58,02	45,92	12,10	16,261	11,390	4,871	6,12	5,61	0,366
02.09.2026 23	24,00	63,08	49,15	13,93	16,303	12,288	4,015	6,12	5,61	0,348
03.09.2026 23	24,00	61,39	47,72	13,67	13,978	9,903	4,075	6,12	5,61	0,342
04.09.2026 23	24,00	61,86	49,31	12,55	13,955	9,702	4,252	6,12	5,61	0,362
05.09.2026 23	24,00	62,14	48,27	13,87	16,334	11,859	4,476	6,12	5,61	0,377
06.09.2026 23	24,00	65,42	50,26	15,16	16,623	12,356	4,267	6,12	5,61	0,389
07.09.2026 23	23,60	65,18	49,46	15,72	16,192	12,265	3,927	6,12	5,61	0,364
08.09.2026 23	24,00	60,87	47,43	13,44	16,719	12,467	4,251	6,12	5,61	0,395
09.09.2026 23	24,00	58,50	45,06	13,44	16,052	11,815	4,237	6,12	5,61	0,358
10.09.2026 23	24,00	62,13	47,24	14,89	16,485	12,256	4,229	6,12	5,61	0,383
11.09.2026 23	24,00	62,05	46,76	15,29	15,851	11,494	4,357	6,12	5,61	0,387
12.09.2026 23	24,00	61,58	47,35	14,23	15,872	11,732	4,140	6,12	5,61	0,377
13.09.2026 23	24,00	62,18	47,12	15,06	16,378	11,987	4,390	6,12	5,61	0,399
14.09.2026 23	24,00	59,30	47,15	12,15	17,730	13,533	4,197	6,12	5,61	0,384
15.09.2026 23	24,00	63,96	49,08	14,88	17,099	13,074	4,024	6,12	5,61	0,368
16.09.2026 23	24,00	62,17	46,57	15,60	16,686	12,373	4,313	6,12	5,61	0,387
17.09.2026 23	24,00	58,68	45,78	12,90	17,885	13,217	4,668	6,12	5,61	0,409
18.09.2026 23	24,00	65,35	49,62	15,73	16,381	11,845	4,536	6,12	5,61	0,418
19.09.2026 23	24,00	62,85	46,01	16,84	15,318	10,762	4,556	6,12	5,61	0,389
20.09.2026 23	24,00	60,58	45,88	14,70	14,533	10,239	4,294	6,12	5,61	0,373
Среднее	23,97	62,19	48,15	14,04	16,181	11,852	4,329	6,12	5,61	0,377
Итого	743,13				501,614	367,416	134,199			11,680

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	0,000	0,000	48405,561	1163,221
20.09.2026	501,614	367,416	48552,363	1174,901

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru