

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 12 блок 3

Номер прибора: 1602347

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	10,57	35,98	32,57	3,41	111,019	0,000	111,019	0,000	0,728	0,372	0,000
22.11.2025 23	5,88	31,11	29,21	1,90	113,673	0,000	113,673	0,000	0,738	0,211	0,000
23.11.2025 23	4,12	28,77	27,39	1,38	113,960	0,000	113,960	0,000	0,723	0,153	0,000
24.11.2025 23	12,63	36,92	33,45	3,47	113,463	0,000	113,463	0,000	0,747	0,389	0,000
25.11.2025 23	18,98	38,80	34,87	3,93	113,087	0,000	113,087	0,000	0,721	0,441	0,000
26.11.2025 23	8,65	33,99	31,39	2,60	112,173	0,000	112,173	0,000	0,726	0,289	0,000
27.11.2025 23	18,60	37,63	33,78	3,85	110,853	0,000	110,853	0,000	0,733	0,423	0,000
28.11.2025 23	18,58	38,92	34,70	4,22	110,898	0,000	110,898	0,000	0,746	0,463	0,000
29.11.2025 23	18,57	39,38	35,03	4,35	110,580	0,000	110,580	0,000	0,730	0,476	0,000
30.11.2025 23	17,97	38,72	34,63	4,09	110,211	0,000	110,211	0,000	0,731	0,446	0,000
01.12.2025 23	18,62	39,96	35,24	4,72	110,852	0,000	110,852	0,000	0,720	0,519	0,000
02.12.2025 23	18,47	50,28	42,21	8,07	109,482	0,000	109,482	0,000	0,734	0,878	0,000
03.12.2025 23	17,40	50,67	42,21	8,46	103,140	0,000	103,140	0,000	0,731	0,868	0,000
04.12.2025 23	16,78	54,25	44,09	10,16	99,316	0,000	99,316	0,000	0,727	1,004	0,000
05.12.2025 23	16,68	56,11	45,24	10,87	98,634	0,000	98,634	0,000	0,723	1,068	0,000
06.12.2025 23	17,23	57,42	46,27	11,15	101,819	0,000	101,819	0,000	0,720	1,130	0,000
07.12.2025 23	17,32	57,17	46,17	11,00	102,324	0,000	102,324	0,000	0,726	1,120	0,000
08.12.2025 23	16,73	54,47	44,61	9,86	98,993	0,000	98,993	0,000	0,718	0,976	0,000
09.12.2025 23	15,97	47,76	40,00	7,76	94,867	0,000	94,867	0,000	0,728	0,733	0,000
10.12.2025 23	14,60	46,49	39,33	7,16	104,903	0,000	104,903	0,000	0,728	0,744	0,000
11.12.2025 23	17,40	50,58	41,65	8,93	103,145	0,000	103,145	0,000	0,737	0,915	0,000
12.12.2025 23	17,72	52,27	42,55	9,72	104,940	0,000	104,940	0,000	0,721	1,010	0,000
13.12.2025 23	16,65	57,24	45,11	12,13	98,382	0,000	98,382	0,000	0,730	1,187	0,000
14.12.2025 23	16,65	59,34	46,00	13,34	98,278	0,000	98,278	0,000	0,729	1,303	0,000
15.12.2025 23	16,75	61,62	47,58	14,04	98,746	0,000	98,746	0,000	0,739	1,381	0,000
16.12.2025 23	15,83	61,33	46,96	14,37	93,360	0,000	93,360	0,000	0,709	1,330	0,000
17.12.2025 23	14,17	61,16	45,77	15,39	83,539	0,000	83,539	0,000	0,689	1,282	0,000
18.12.2025 23	14,07	60,67	45,66	15,01	82,970	0,000	82,970	0,000	0,734	1,241	0,000
19.12.2025 23	14,03	60,57	45,88	14,69	82,778	0,000	82,778	0,000	0,712	1,212	0,000
20.12.2025 23	13,92	61,15	46,19	14,96	82,065	0,000	82,065	0,000	0,698	1,223	0,000
Среднее	15,38	48,69	40,19	8,50	102,415	0,000	102,415	0,000	0,726	0,826	0,000
Итого	461,53				3072,449	0,000	3072,449			24,787	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	62420,719	59190,412	694,127
20.12.2025	65493,168	59190,412	718,914

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru