

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Деловская, д. 21А

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1901202

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	45,63	36,04	9,59	50,205	62,343	-12,138	0,588	0,539	0,466	0,580
22.11.2025 23	24,00	46,84	37,13	9,71	52,068	64,059	-11,991	0,588	0,539	0,522	0,642
23.11.2025 23	24,00	47,24	36,64	10,60	51,653	63,395	-11,742	0,588	0,539	0,496	0,608
24.11.2025 23	24,00	44,33	35,00	9,33	50,653	62,305	-11,652	0,588	0,539	0,446	0,548
25.11.2025 23	24,00	42,07	33,87	8,20	48,500	59,569	-11,069	0,588	0,539	0,380	0,466
26.11.2025 23	24,00	49,68	38,42	11,26	55,355	66,997	-11,642	0,588	0,539	0,578	0,699
27.11.2025 23	24,00	48,07	37,43	10,64	54,742	65,638	-10,896	0,588	0,539	0,532	0,638
28.11.2025 23	24,00	45,77	36,63	9,14	55,577	66,386	-10,809	0,588	0,539	0,504	0,602
29.11.2025 23	24,00	50,31	39,24	11,07	56,850	67,239	-10,389	0,588	0,539	0,604	0,714
30.11.2025 23	24,00	49,91	38,43	11,48	52,520	63,303	-10,783	0,588	0,539	0,588	0,709
01.12.2025 23	24,00	56,02	43,17	12,85	57,567	70,173	-12,606	0,588	0,539	0,739	0,900
02.12.2025 23	24,00	55,11	42,67	12,44	57,416	70,685	-13,269	0,588	0,539	0,713	0,878
03.12.2025 23	24,00	51,13	40,32	10,81	57,227	70,705	-13,478	0,588	0,539	0,618	0,763
04.12.2025 23	24,00	52,69	40,93	11,76	56,740	69,534	-12,794	0,588	0,539	0,668	0,818
05.12.2025 23	24,00	56,92	42,98	13,94	55,265	68,052	-12,787	0,588	0,539	0,769	0,947
06.12.2025 23	24,00	53,55	41,13	12,42	55,756	68,879	-13,123	0,588	0,539	0,691	0,854
07.12.2025 23	24,00	52,58	40,44	12,14	55,749	69,003	-13,254	0,588	0,539	0,676	0,837
08.12.2025 23	24,00	48,82	37,35	11,47	48,710	59,718	-11,008	0,588	0,539	0,566	0,694
09.12.2025 23	24,00	53,51	41,00	12,51	56,660	69,676	-13,016	0,588	0,539	0,708	0,870
10.12.2025 23	24,00	55,79	42,47	13,32	56,312	69,896	-13,584	0,588	0,539	0,749	0,930
11.12.2025 23	24,00	53,54	41,06	12,48	56,187	70,230	-14,043	0,588	0,539	0,701	0,876
12.12.2025 23	24,00	53,04	40,81	12,23	56,102	70,582	-14,480	0,588	0,539	0,685	0,862
13.12.2025 23	24,00	52,48	40,35	12,13	55,948	70,401	-14,453	0,588	0,539	0,678	0,853
14.12.2025 23	24,00	54,99	41,14	13,85	55,673	70,295	-14,622	0,588	0,539	0,770	0,972
15.12.2025 23	24,00	56,93	42,32	14,61	55,473	69,882	-14,409	0,588	0,539	0,810	1,020
16.12.2025 23	24,00	57,09	42,17	14,92	55,340	70,900	-15,560	0,588	0,539	0,824	1,056
17.12.2025 23	24,00	51,40	37,30	14,10	46,485	54,523	-8,038	0,588	0,539	0,641	0,754
18.12.2025 23	24,00	56,31	42,51	13,80	60,001	67,397	-7,396	0,588	0,539	0,826	0,928
19.12.2025 23	24,00	55,56	42,42	13,14	59,390	67,118	-7,728	0,588	0,539	0,780	0,881
20.12.2025 23	24,00	58,28	43,68	14,60	58,634	66,443	-7,809	0,588	0,539	0,855	0,969
Среднее	24,00	51,85	39,84	12,02	54,825	66,844	-12,019	0,588	0,539	0,653	0,796
Итого	720,00				1644,758	2005,326	-360,568			19,585	23,870

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	29223,310	29823,695	394,041	401,915
20.12.2025 23	30868,068	31829,021	413,625	425,785

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru