

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/25г.-20/11/25г.

Абонент: г. Туапсе, ул. Дёповская, д.8

Заводской номер 00079682

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0

КС=0х7358 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/25	15,06	14,69	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,80	0,000	24	0	*
02/11/25	12,76	12,20	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,80	0,000	24	0	*
03/11/25	13,59	13,03	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,80	0,000	24	0	*
04/11/25	13,93	13,34	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,80	0,000	24	0	*
05/11/25	15,06	14,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,80	0,000	24	0	*
06/11/25	15,19	14,63	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,80	0,000	24	0	*
07/11/25	15,87	15,53	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,80	0,000	24	0	*
08/11/25	46,39	16,38	30,01	0,80	0,79	0,00	0,00	0,79	6,50	5,80	0,023	24	0	*
09/11/25	39,35	15,95	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	5,80	0,000	24	0	*
10/11/25	44,10	34,16	9,94	15,90	15,82	16,00	15,82	0,00	6,50	5,80	0,158	24	0	*
11/11/25	46,82	36,74	10,08	52,00	51,57	51,70	51,18	0,39	6,50	5,80	0,524	24	0	*
12/11/25	47,13	38,02	9,11	56,70	55,78	55,90	55,78	0,00	6,50	5,80	0,509	24	0	*
13/11/25	45,94	38,25	7,69	79,30	78,08	78,30	78,08	0,00	6,50	5,80	0,599	24	0	
14/11/25	39,89	34,05	5,84	76,80	75,59	75,50	75,59	0,00	6,50	5,80	0,442	24	0	
15/11/25	43,80	35,77	8,03	54,70	53,93	53,00	52,86	1,07	6,50	5,80	0,438	24	0	*
16/11/25	48,00	39,26	8,74	77,60	76,16	76,20	76,16	0,00	6,50	5,80	0,664	24	0	
17/11/25	45,23	36,73	8,50	53,80	52,89	52,70	52,60	0,29	6,50	5,80	0,450	24	0	*
18/11/25	45,59	36,47	9,12	48,10	47,17	47,00	46,98	0,19	6,50	5,80	0,428	24	0	*
19/11/25	44,20	35,48	8,72	44,50	43,63	42,80	42,86	0,77	6,50	5,80	0,382	24	0	*
20/11/25	47,89	37,07	10,82	44,90	43,98	43,80	43,79	0,19	6,50	5,80	0,475	24	0	*
Итого:				605,10	595,39	592,90	591,70	3,69			5,092	480	0	*
Средние:	34,29	26,61	7,68						6,50	5,80				

Период нормальной работы 480ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 18166ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации