

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 4

Номер прибора: 9459

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	0,00	24,00	15,48	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
22.11.2025 23	0,00	24,00	19,97	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
23.11.2025 23	0,00	24,00	41,63	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
24.11.2025 23	0,00	24,00	41,69	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
25.11.2025 23	0,00	24,00	42,10	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
26.11.2025 23	0,00	24,00	45,30	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
27.11.2025 23	0,00	24,00	43,19	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
28.11.2025 23	0,00	24,00	43,83	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
29.11.2025 23	0,00	24,00	42,11	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
30.11.2025 23	0,00	24,00	42,34	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
01.12.2025 23	0,00	24,00	37,87	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
02.12.2025 23	0,00	24,00	40,39	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
03.12.2025 23	0,00	24,00	40,16	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
04.12.2025 23	0,00	24,00	42,31	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
05.12.2025 23	0,00	24,00	45,11	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
06.12.2025 23	10,00	14,00	49,53	36,64	12,89	22,600	0,000	22,600	6,00	5,00	0,291	0,000
07.12.2025 23	24,00	0,00	49,38	37,11	12,27	54,490	0,000	54,490	6,00	5,00	0,666	0,000
08.12.2025 23	24,00	0,00	48,69	36,88	11,81	55,050	0,000	55,050	6,00	5,00	0,650	0,000
09.12.2025 23	24,00	0,00	50,70	39,73	10,97	71,190	0,000	71,190	6,00	5,00	0,750	0,000
10.12.2025 23	24,00	0,00	52,31	41,93	10,38	78,930	0,000	78,930	6,00	5,00	0,820	0,000
11.12.2025 23	24,00	0,00	50,04	40,42	9,62	78,890	0,000	78,890	6,00	5,00	0,760	0,000
12.12.2025 23	24,00	0,00	52,80	42,18	10,62	78,690	0,000	78,690	6,00	5,00	0,835	0,000
13.12.2025 23	24,00	0,00	51,63	41,34	10,29	78,540	0,000	78,540	6,00	5,00	0,809	0,000
14.12.2025 23	24,00	0,00	53,03	41,80	11,23	78,640	0,000	78,640	6,00	5,00	0,884	0,000
15.12.2025 23	24,00	0,00	52,72	41,68	11,04	78,620	0,000	78,620	6,00	5,00	0,869	0,000
16.12.2025 23	24,00	0,00	53,38	42,04	11,34	79,540	0,000	79,540	6,00	5,00	0,900	0,000
17.12.2025 23	24,00	0,00	49,81	39,68	10,13	78,580	0,000	78,580	6,00	5,00	0,797	0,000
18.12.2025 23	24,00	0,00	51,76	41,02	10,74	78,540	0,000	78,540	6,00	5,00	0,841	0,000
19.12.2025 23	24,00	0,00	52,08	41,46	10,62	78,440	0,000	78,440	6,00	5,00	0,832	0,000
20.12.2025 23	24,00	0,00	52,44	41,76	10,68	79,980	0,000	79,980	6,00	5,00	0,853	0,000
Среднее	11,53	12,47	45,13	40,38	10,98	71,381	0,000	35,691	6,00	5,00	0,385	0,000
Итого	346,00	374,00				1070,720	0,000	1070,720			11,557	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.11.2025	19901,210	24369,020	171,459	8633,00	1159,00
20.12.2025	20971,930	24369,020	183,016	8979,00	1533,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru