

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 4

Номер прибора: 9459

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	0,00	48,18	38,55	9,63	69,240	0,000	69,240	0,59	0,49	0,668	0,000
22.03.2026 23	24,00	0,00	50,96	40,10	10,86	66,550	0,000	66,550	0,59	0,49	0,721	0,000
23.03.2026 23	24,00	0,00	49,27	37,49	11,78	51,330	0,000	51,330	0,59	0,49	0,542	0,000
24.03.2026 23	24,00	0,00	51,52	40,38	11,14	66,390	0,000	66,390	0,59	0,49	0,741	0,000
25.03.2026 23	24,00	0,00	51,65	40,54	11,11	66,360	0,000	66,360	0,59	0,49	0,739	0,000
26.03.2026 23	24,00	0,00	50,90	40,11	10,79	66,340	0,000	66,340	0,59	0,49	0,717	0,000
27.03.2026 23	24,00	0,00	51,80	40,68	11,12	66,260	0,000	66,260	0,59	0,49	0,738	0,000
28.03.2026 23	24,00	0,00	49,95	37,89	12,06	48,790	0,000	48,790	0,59	0,49	0,523	0,000
29.03.2026 23	24,00	0,00	50,51	39,90	10,61	66,380	0,000	66,380	0,59	0,49	0,705	0,000
30.03.2026 23	24,00	0,00	50,41	39,94	10,47	66,280	0,000	66,280	0,59	0,49	0,695	0,000
31.03.2026 23	24,00	0,00	51,48	40,47	11,01	66,050	0,000	66,050	0,59	0,49	0,727	0,000
01.04.2026 23	24,00	0,00	50,54	36,93	13,61	45,620	0,000	45,620	0,59	0,49	0,511	0,000
02.04.2026 23	24,00	0,00	49,83	34,42	15,41	36,100	0,000	36,100	0,59	0,49	0,396	0,000
03.04.2026 23	24,00	0,00	50,47	39,76	10,71	65,160	0,000	65,160	0,59	0,49	0,696	0,000
04.04.2026 23	24,00	0,00	50,11	39,52	10,59	65,060	0,000	65,060	0,59	0,49	0,689	0,000
05.04.2026 23	24,00	0,00	51,68	40,65	11,03	65,220	0,000	65,220	0,59	0,49	0,722	0,000
06.04.2026 23	24,00	0,00	49,53	36,24	13,29	42,730	0,000	42,730	0,59	0,49	0,455	0,000
07.04.2026 23	24,00	0,00	50,92	39,84	11,08	65,160	0,000	65,160	0,59	0,49	0,721	0,000
08.04.2026 23	24,00	0,00	51,39	39,92	11,47	65,130	0,000	65,130	0,59	0,49	0,748	0,000
09.04.2026 23	24,00	0,00	52,08	40,15	11,93	65,090	0,000	65,090	0,59	0,49	0,775	0,000
10.04.2026 23	24,00	0,00	51,91	40,18	11,73	65,090	0,000	65,090	0,59	0,49	0,763	0,000
11.04.2026 23	24,00	0,00	52,47	40,64	11,83	65,150	0,000	65,150	0,59	0,49	0,769	0,000
12.04.2026 23	24,00	0,00	48,92	35,85	13,07	48,560	0,000	48,560	0,59	0,49	0,530	0,000
13.04.2026 23	24,00	0,00	50,62	34,34	16,28	37,750	0,000	37,750	0,59	0,49	0,438	0,000
14.04.2026 23	24,00	0,00	49,62	37,59	12,03	57,600	0,000	57,600	0,59	0,49	0,693	0,000
15.04.2026 23	24,00	0,00	50,75	38,58	12,17	57,380	0,000	57,380	0,59	0,49	0,698	0,000
16.04.2026 23	24,00	0,00	34,90	29,12	5,78	47,480	0,000	47,480	0,59	0,49	0,289	0,000
17.04.2026 23	24,00	0,00	53,10	31,29	21,81	24,100	0,000	24,100	0,59	0,49	0,321	0,000
18.04.2026 23	24,00	0,00	19,79	19,73	0,06	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	49,15	37,61	11,53	55,805	0,000	55,805	0,59	0,49	0,611	0,000
Итого	696,00	0,00				1618,350	0,000	1618,350			17,730	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.03.2026	27613,400	24369,020	259,333	11139,00	1533,00
20.04.2026	29231,750	24369,020	277,063	11835,00	1533,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru