

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 104032

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	52,95	44,99	7,96	243,910	243,990	-0,079	0,588	0,539	1,914	1,922
22.02.2026 23	24,00	51,83	44,11	7,72	242,580	242,590	-0,010	0,588	0,539	1,848	1,854
23.02.2026 23	24,00	53,88	45,62	8,26	243,640	243,650	-0,010	0,588	0,539	1,984	1,991
24.02.2026 23	24,00	53,13	45,11	8,02	243,200	243,310	-0,109	0,588	0,539	1,924	1,931
25.02.2026 23	24,00	53,04	45,03	8,01	244,290	244,550	-0,257	0,588	0,539	1,930	1,939
26.02.2026 23	24,00	54,02	45,61	8,41	243,560	241,150	2,378	0,588	0,539	2,018	2,006
27.02.2026 23	24,00	54,39	45,76	8,63	243,680	14,500	226,068	0,588	0,539	2,095	0,124
28.02.2026 23	24,00	54,24	46,25	7,99	250,520	0,000	247,137	0,588	0,539	2,123	0,000
01.03.2026 23	24,00	54,16	45,61	8,55	257,960	0,000	254,485	0,588	0,539	2,101	0,000
02.03.2026 23	24,00	46,98	32,92	14,06	258,720	11,890	244,199	0,588	0,539	1,608	0,058
03.03.2026 23	24,00	52,88	45,66	7,22	259,192	0,000	255,858	0,588	0,539	1,980	0,000
04.03.2026 23	24,00	54,84	46,10	8,74	261,830	93,140	166,331	0,588	0,539	2,135	0,741
05.03.2026 23	24,00	54,21	46,00	8,21	261,620	0,000	258,090	0,588	0,539	2,109	0,000
06.03.2026 23	24,00	54,30	46,56	7,74	262,680	0,000	259,124	0,588	0,539	2,101	0,000
07.03.2026 23	24,00	55,15	45,86	9,29	262,280	0,000	258,623	0,588	0,539	2,176	0,000
08.03.2026 23	24,00	54,40	46,30	8,11	262,380	0,000	258,816	0,588	0,539	2,130	0,000
09.03.2026 23	24,00	54,69	46,57	8,12	262,830	0,000	259,223	0,588	0,539	2,143	0,000
10.03.2026 23	24,00	54,66	46,47	8,19	262,960	0,000	259,355	0,588	0,539	2,129	0,000
11.03.2026 23	24,00	54,07	46,01	8,05	263,130	0,000	259,597	0,588	0,539	2,083	0,000
12.03.2026 23	24,00	55,33	43,98	11,35	263,090	0,000	259,395	0,588	0,539	2,147	0,000
13.03.2026 23	24,00	54,65	46,15	8,51	263,530	0,000	259,918	0,588	0,539	2,070	0,000
14.03.2026 23	24,00	53,66	45,73	7,93	263,100	0,000	259,618	0,588	0,539	1,992	0,000
15.03.2026 23	24,00	52,72	44,36	8,36	266,440	0,000	263,030	0,588	0,539	1,917	0,000
16.03.2026 23	24,00	51,16	38,27	12,89	211,290	28,790	180,218	0,588	0,539	1,470	0,218
17.03.2026 23	24,00	51,18	43,84	7,34	264,940	0,000	261,740	0,588	0,539	1,775	0,000
18.03.2026 23	24,00	49,07	44,59	4,48	175,282	0,000	173,314	0,588	0,539	1,068	0,000
19.03.2026 23	24,00	47,82	38,42	9,41	182,932	0,000	180,988	0,588	0,539	1,102	0,000
20.03.2026 23	24,00	45,90	36,92	8,98	168,862	0,000	167,182	0,588	0,539	0,908	0,000
Среднее	24,00	52,83	44,24	8,59	246,087	57,413	186,222	0,588	0,539	1,892	0,457
Итого	672,00				6890,429	1607,560	5214,222			52,980	12,785

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	Qг, Гкал
21.02.2026	59844,743	51739,129	471,110	401,026
20.03.2026	66735,172	53346,689	524,089	413,810

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru