

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 104032

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	48,87	44,62	4,25	206,900	0,000	204,611	0,588	0,539	1,275	0,000
22.03.2026 23	24,00	51,02	45,42	5,61	260,420	0,000	257,293	0,588	0,539	1,640	0,000
23.03.2026 23	24,00	49,42	43,55	5,87	203,852	0,000	201,547	0,588	0,539	1,302	0,000
24.03.2026 23	24,00	51,61	44,60	7,00	261,050	10,820	247,159	0,588	0,539	1,794	0,076
25.03.2026 23	24,00	51,87	44,10	7,76	261,540	0,000	258,298	0,588	0,539	1,810	0,000
26.03.2026 23	24,00	51,00	45,11	5,89	261,650	0,000	258,511	0,588	0,539	1,739	0,000
27.03.2026 23	24,00	51,93	45,27	6,66	261,290	0,000	258,044	0,588	0,539	1,792	0,000
28.03.2026 23	24,00	49,98	39,27	10,71	197,415	61,405	134,307	0,588	0,539	1,284	0,373
29.03.2026 23	24,00	50,57	44,00	6,58	262,170	259,220	2,915	0,588	0,539	1,703	1,688
30.03.2026 23	24,00	50,48	43,98	6,50	260,750	251,780	8,866	0,588	0,539	1,675	1,623
31.03.2026 23	24,00	51,64	43,65	7,98	260,770	80,700	177,800	0,588	0,539	1,785	0,515
01.04.2026 23	24,00	50,63	41,81	8,82	184,467	24,300	158,235	0,588	0,539	1,201	0,149
02.04.2026 23	24,00	49,64	23,29	26,35	148,959	0,000	147,251	0,588	0,539	0,937	0,000
03.04.2026 23	24,00	50,36	45,06	5,30	257,210	0,000	254,197	0,588	0,539	1,668	0,000
04.04.2026 23	24,00	50,17	45,25	4,92	254,990	0,000	252,024	0,588	0,539	1,663	0,000
05.04.2026 23	24,00	51,91	44,49	7,43	257,170	0,000	253,977	0,588	0,539	1,771	0,000
06.04.2026 23	24,00	49,59	32,30	17,29	171,951	6,880	163,172	0,588	0,539	1,180	0,091
07.04.2026 23	24,00	50,99	44,23	6,76	257,050	0,000	253,968	0,588	0,539	1,744	0,000
08.04.2026 23	24,00	51,87	44,95	6,92	256,840	0,000	253,657	0,588	0,539	1,837	0,000
09.04.2026 23	24,00	52,77	45,20	7,57	256,850	0,000	253,559	0,588	0,539	1,929	0,000
10.04.2026 23	24,00	52,17	45,19	6,98	257,690	0,000	254,459	0,588	0,539	1,857	0,000
11.04.2026 23	24,00	52,79	45,31	7,48	258,010	0,000	254,702	0,588	0,539	1,896	0,000
12.04.2026 23	24,00	49,17	41,49	7,67	192,322	46,790	143,886	0,588	0,539	1,366	0,320
13.04.2026 23	24,00	50,70	43,29	7,41	157,810	11,530	144,527	0,588	0,539	1,051	0,081
14.04.2026 23	24,00	49,59	43,22	6,36	260,717	235,140	25,335	0,588	0,539	1,731	1,598
15.04.2026 23	24,00	51,18	44,36	6,82	261,240	49,870	208,825	0,588	0,539	1,799	0,355
16.04.2026 23	24,00	34,74	29,38	5,36	221,477	180,940	40,130	0,588	0,539	0,744	0,504
17.04.2026 23	24,00	52,73	45,33	7,41	138,700	136,468	2,204	0,588	0,539	1,014	1,002
18.04.2026 23	24,00	18,76	18,84	-0,08	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,25	41,61	7,64	223,836	46,753	174,947	0,588	0,539	1,489	0,289
Итого	696,00				6491,258	1355,843	5073,461			43,185	8,374

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	Qг, Гкал
21.03.2026	66735,172	53346,689	524,089	413,810
20.04.2026	73226,430	54702,532	567,274	422,185

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru