

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.10.2025 23	24,00	52,35	45,40	6,95	11,490	9,930	1,560	0,000	0,000	1,560	0,132
22.10.2025 23	24,00	52,24	45,11	7,13	10,980	9,820	1,160	0,000	0,000	1,160	0,116
23.10.2025 23	24,00	52,85	45,72	7,13	11,090	10,000	1,090	0,000	0,000	1,090	0,115
24.10.2025 23	24,00	54,62	47,33	7,29	11,310	10,110	1,200	0,000	0,000	1,200	0,124
25.10.2025 23	24,00	55,22	48,06	7,16	11,820	10,270	1,550	0,000	0,000	1,550	0,140
26.10.2025 23	24,00	53,83	46,83	7,00	11,730	10,330	1,400	0,000	0,000	1,400	0,130
27.10.2025 23	24,00	53,50	46,47	7,03	11,420	10,020	1,400	0,000	0,000	1,400	0,128
28.10.2025 23	24,00	54,68	47,70	6,98	11,470	10,230	1,240	0,000	0,000	1,240	0,124
29.10.2025 23	24,00	53,66	46,95	6,71	11,600	10,250	1,350	0,000	0,000	1,350	0,125
30.10.2025 23	24,00	53,07	46,05	7,02	11,360	9,930	1,430	0,000	0,000	1,430	0,128
31.10.2025 23	22,00	54,03	47,66	6,37	11,290	10,380	0,910	0,000	0,000	0,910	0,110
01.11.2025 23	24,00	54,09	47,76	6,33	11,490	10,160	1,330	0,000	0,000	1,330	0,119
02.11.2025 23	24,00	56,27	48,81	7,46	12,050	10,950	1,100	0,000	0,000	1,100	0,129
03.11.2025 23	24,00	57,49	49,76	7,73	11,700	10,640	1,060	0,000	0,000	1,060	0,128
04.11.2025 23	24,00	57,44	49,52	7,92	11,960	10,230	1,730	0,000	0,000	1,730	0,160
05.11.2025 23	24,00	56,74	49,17	7,57	11,070	9,990	1,080	0,000	0,000	1,080	0,122
06.11.2025 23	24,00	55,49	48,37	7,12	11,340	10,080	1,260	0,000	0,000	1,260	0,123
07.11.2025 23	24,00	48,38	42,70	5,68	11,070	9,880	1,190	0,000	0,000	1,190	0,098
08.11.2025 23	19,00	46,81	41,39	5,42	11,130	10,390	0,740	0,000	0,000	0,740	0,093
09.11.2025 23	23,00	51,60	44,99	6,61	11,540	10,280	1,260	0,000	0,000	1,260	0,116
10.11.2025 23	24,00	52,27	45,64	6,63	11,440	10,030	1,410	0,000	0,000	1,410	0,124
11.11.2025 23	24,00	49,16	43,52	5,64	11,210	9,800	1,410	0,000	0,000	1,410	0,111
12.11.2025 23	24,00	46,15	41,33	4,82	10,200	8,910	1,290	0,000	0,000	1,290	0,096
13.11.2025 23	24,00	50,07	44,17	5,90	11,240	10,040	1,200	0,000	0,000	1,200	0,104
14.11.2025 23	24,00	49,38	42,90	6,48	11,060	9,870	1,190	0,000	0,000	1,190	0,109
15.11.2025 23	24,00	48,72	43,20	5,52	11,470	10,330	1,140	0,000	0,000	1,140	0,100
16.11.2025 23	24,00	48,83	43,23	5,60	11,600	10,070	1,530	0,000	0,000	1,530	0,116
17.11.2025 23	24,00	49,98	43,80	6,18	11,100	10,010	1,090	0,000	0,000	1,090	0,103
18.11.2025 23	24,00	51,24	45,42	5,82	11,460	9,940	1,520	0,000	0,000	1,520	0,117
19.11.2025 23	24,00	50,95	44,80	6,15	11,430	9,980	1,450	0,000	0,000	1,450	0,118
20.11.2025 23	24,00	51,92	45,76	6,16	11,360	10,250	1,110	0,000	0,000	1,110	0,107
Среднее	23,74	52,36	45,79	6,56	11,370	10,100	1,270	0,000	0,000	1,270	0,118
Итого	736,00				352,480	313,100	39,380			39,380	3,667

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.10.2025	2972,381	232,394
20.11.2025	3010,703	236,061

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru