

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.11.2025 23	23,00	51,76	45,68	6,08	11,300	10,170	1,130	0,000	0,000	1,130	0,104
22.11.2025 23	24,00	51,90	45,82	6,08	11,710	10,310	1,400	0,000	0,000	1,400	0,118
23.11.2025 23	22,00	51,25	45,21	6,04	11,520	10,240	1,280	0,000	0,000	1,280	0,108
24.11.2025 23	24,00	51,93	45,61	6,32	11,210	9,980	1,230	0,000	0,000	1,230	0,112
25.11.2025 23	24,00	53,11	46,83	6,28	11,620	10,210	1,410	0,000	0,000	1,410	0,122
26.11.2025 23	24,00	51,86	45,18	6,68	11,110	10,070	1,040	0,000	0,000	1,040	0,107
27.11.2025 23	24,00	52,98	46,49	6,49	11,130	10,170	0,960	0,000	0,000	0,960	0,104
28.11.2025 23	24,00	52,75	46,24	6,51	11,260	10,100	1,160	0,000	0,000	1,160	0,112
29.11.2025 23	24,00	53,14	46,56	6,58	11,540	10,460	1,080	0,000	0,000	1,080	0,112
30.11.2025 23	24,00	51,16	45,16	6,00	11,730	10,190	1,540	0,000	0,000	1,540	0,122
01.12.2025 23	24,00	47,87	42,76	5,11	10,960	9,920	1,040	0,000	0,000	1,040	0,087
02.12.2025 23	24,00	50,85	44,79	6,06	11,190	10,010	1,180	0,000	0,000	1,180	0,106
03.12.2025 23	24,00	53,91	47,21	6,70	11,310	10,060	1,250	0,000	0,000	1,250	0,119
04.12.2025 23	24,00	53,27	46,75	6,52	11,490	9,980	1,510	0,000	0,000	1,510	0,127
05.12.2025 23	24,00	53,03	46,05	6,98	10,930	9,800	1,130	0,000	0,000	1,130	0,114
06.12.2025 23	24,00	53,49	46,56	6,93	11,450	10,280	1,170	0,000	0,000	1,170	0,119
07.12.2025 23	24,00	52,38	45,61	6,77	11,380	10,190	1,190	0,000	0,000	1,190	0,116
08.12.2025 23	23,00	53,03	46,01	7,02	11,280	9,980	1,300	0,000	0,000	1,300	0,121
09.12.2025 23	24,00	53,89	46,84	7,05	11,140	9,970	1,170	0,000	0,000	1,170	0,118
10.12.2025 23	24,00	53,60	46,61	6,99	11,220	9,870	1,350	0,000	0,000	1,350	0,125
11.12.2025 23	24,00	53,13	46,13	7,00	10,880	9,770	1,110	0,000	0,000	1,110	0,113
12.12.2025 23	24,00	52,57	45,87	6,70	11,170	9,930	1,240	0,000	0,000	1,240	0,115
13.12.2025 23	24,00	53,21	46,35	6,86	11,520	10,190	1,330	0,000	0,000	1,330	0,123
14.12.2025 23	24,00	61,09	52,19	8,90	11,550	10,390	1,160	0,000	0,000	1,160	0,147
15.12.2025 23	24,00	56,06	48,15	7,91	10,910	9,890	1,020	0,000	0,000	1,020	0,120
16.12.2025 23	24,00	51,92	45,01	6,91	10,970	9,750	1,220	0,000	0,000	1,220	0,115
17.12.2025 23	24,00	53,33	46,13	7,20	11,110	9,600	1,510	0,000	0,000	1,510	0,130
18.12.2025 23	24,00	51,07	44,22	6,85	11,070	9,780	1,290	0,000	0,000	1,290	0,117
19.12.2025 23	24,00	49,68	43,53	6,15	11,090	9,740	1,350	0,000	0,000	1,350	0,111
20.12.2025 23	24,00	48,95	42,87	6,08	11,590	10,070	1,520	0,000	0,000	1,520	0,118
Среднее	23,87	52,61	45,95	6,66	11,278	10,036	1,242	0,000	0,000	1,242	0,116
Итого	716,00				338,340	301,070	37,270			37,270	3,482

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.11.2025	3010,703	236,061
20.12.2025	3046,674	239,544

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru