

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,74	38,65	17,08	23,152	22,517	0,635	0,600	0,197	0,397	0,385
22.03.2026 23	23,00	56,17	38,89	17,28	23,186	22,584	0,602	0,600	0,198	0,385	0,390
23.03.2026 23	24,00	56,02	38,84	17,19	23,316	22,704	0,612	0,600	0,201	0,402	0,390
24.03.2026 23	23,00	55,43	38,36	17,07	23,214	22,579	0,635	0,600	0,188	0,381	0,385
25.03.2026 23	23,00	46,87	34,10	19,72	13,570	13,511	0,059	0,600	0,203	0,252	0,266
26.03.2026 23	24,00	56,82	39,33	17,53	24,418	23,811	0,607	0,600	0,255	0,429	0,417
27.03.2026 23	24,00	55,50	37,98	17,52	23,282	22,681	0,601	0,600	0,207	0,409	0,397
28.03.2026 23	23,00	54,97	37,84	17,13	23,190	22,573	0,617	0,600	0,214	0,382	0,387
29.03.2026 23	24,00	55,85	38,38	17,46	23,249	22,649	0,600	0,600	0,246	0,407	0,395
30.03.2026 23	24,00	55,74	38,48	17,26	23,270	22,667	0,602	0,600	0,216	0,403	0,391
31.03.2026 23	23,00	54,67	37,87	16,79	23,183	22,564	0,619	0,600	0,290	0,374	0,379
01.04.2026 23	24,00	55,39	38,06	17,32	23,234	22,622	0,613	0,600	0,268	0,403	0,392
02.04.2026 23	19,00	40,90	32,88	16,08	11,767	11,512	0,255	0,600	0,260	0,173	0,185
03.04.2026 23	24,00	53,68	37,64	16,04	23,372	22,715	0,657	0,600	0,303	0,376	0,364
04.04.2026 23	24,00	53,29	37,33	15,96	23,288	22,608	0,679	0,600	0,302	0,372	0,361
05.04.2026 23	24,00	53,42	37,26	16,16	23,375	22,689	0,686	0,600	0,348	0,378	0,367
06.04.2026 23	23,00	39,76	31,10	16,37	12,033	11,875	0,158	0,600	0,316	0,179	0,194
07.04.2026 23	24,00	50,17	35,55	14,62	23,470	22,722	0,748	0,600	0,305	0,344	0,332
08.04.2026 23	24,00	52,55	36,14	16,41	23,246	22,548	0,698	0,600	0,220	0,383	0,370
09.04.2026 23	24,00	55,13	37,13	18,00	23,050	22,401	0,649	0,600	0,244	0,416	0,403
10.04.2026 23	24,00	53,66	36,50	17,16	23,136	22,465	0,670	0,600	0,228	0,398	0,386
11.04.2026 23	24,00	53,76	36,42	17,28	22,503	21,870	0,634	0,600	0,235	0,390	0,378
12.04.2026 23	23,00	56,00	37,84	18,15	23,050	22,444	0,605	0,600	0,231	0,401	0,407
13.04.2026 23	24,00	52,09	36,45	16,36	21,930	21,380	0,550	0,600	0,231	0,360	0,350
14.04.2026 23	24,00	54,09	36,98	17,12	23,121	22,442	0,679	0,600	0,234	0,397	0,384
15.04.2026 23	23,00	53,83	36,94	17,14	23,193	7,014	16,179	0,600	0,239	0,377	0,120
16.04.2026 23	24,00	43,50	32,81	17,98	15,727	6,106	9,621	0,600	0,242	0,252	0,110
17.04.2026 23	24,00	35,22	28,82	17,04	8,029	7,807	0,222	0,600	0,240	0,137	0,133
18.04.2026 23	23,00	18,27	18,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,259	0,000	0,000
19.04.2026 23	23,00	16,40	16,64	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,263	0,000	0,000
Среднее	23,50	49,83	35,31	15,91	19,818	18,469	1,350	0,600	0,246	0,332	0,314
Итого	705,00				594,552	554,059	40,493			9,954	9,420

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	-641,128	456,969
20.04.2026	-600,871	466,922

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru