

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 1

Номер прибора: 1400783

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.10.2025 23	24,00	51,62	39,26	12,36	22,070	17,333	4,737	6,434	6,312	4,737	0,401
22.10.2025 23	24,00	51,86	39,18	12,68	22,278	16,561	5,718	6,465	6,363	5,718	0,438
23.10.2025 23	24,00	52,63	39,80	12,83	22,322	17,186	5,136	6,485	6,353	5,136	0,429
24.10.2025 23	24,00	54,00	40,97	13,03	22,245	17,649	4,596	6,608	6,557	4,596	0,421
25.10.2025 23	24,00	54,60	41,62	12,98	23,269	17,850	5,419	6,496	6,404	5,419	0,462
26.10.2025 23	24,00	53,42	40,89	12,53	23,536	17,591	5,945	6,496	6,598	5,945	0,465
27.10.2025 23	24,00	52,94	40,37	12,57	22,466	17,389	5,077	6,608	6,496	5,077	0,426
28.10.2025 23	24,00	54,17	41,28	12,89	22,708	17,731	4,977	6,455	6,383	4,977	0,438
29.10.2025 23	24,00	53,66	40,96	12,70	23,167	17,627	5,540	6,547	6,394	5,540	0,454
30.10.2025 23	24,00	52,48	39,79	12,69	22,771	16,899	5,872	6,343	6,414	5,872	0,452
31.10.2025 23	24,00	54,45	40,24	14,21	20,711	15,405	5,306	6,679	6,638	5,306	0,442
01.11.2025 23	24,00	53,51	41,03	12,48	24,004	17,080	6,925	6,445	6,404	6,925	0,505
02.11.2025 23	24,00	56,06	42,44	13,62	22,125	16,590	5,535	5,965	5,843	5,535	0,473
03.11.2025 23	24,00	57,13	42,88	14,25	23,255	18,666	4,589	6,628	6,475	4,589	0,469
04.11.2025 23	24,00	56,65	42,58	14,07	23,775	17,522	6,254	6,577	6,414	6,254	0,524
05.11.2025 23	24,00	55,94	41,91	14,03	22,576	16,992	5,584	6,526	6,394	5,584	0,477
06.11.2025 23	24,00	55,20	41,46	13,74	22,094	17,555	4,539	6,455	6,424	4,539	0,431
07.11.2025 23	24,00	48,16	37,30	10,86	22,314	16,742	5,572	6,404	6,332	5,572	0,385
08.11.2025 23	24,00	46,71	35,78	10,93	20,330	13,860	6,470	6,812	6,740	6,470	0,384
09.11.2025 23	24,00	51,20	39,41	11,79	23,884	17,321	6,563	6,526	6,373	6,563	0,466
10.11.2025 23	24,00	51,82	39,54	12,28	22,877	16,932	5,945	6,424	6,343	5,945	0,445
11.11.2025 23	24,00	49,75	37,97	11,78	20,216	15,569	4,647	6,373	6,230	4,647	0,354
12.11.2025 23	24,00	45,51	33,80	11,71	15,068	9,256	5,812	6,649	6,587	5,812	0,319
13.11.2025 23	24,00	50,18	38,77	11,41	22,553	17,219	5,334	6,424	6,312	5,334	0,397
14.11.2025 23	24,00	49,12	38,15	10,97	22,639	16,610	6,029	6,485	6,445	6,029	0,407
15.11.2025 23	24,00	48,51	38,34	10,17	23,444	17,645	5,799	6,424	6,363	5,799	0,396
16.11.2025 23	24,00	48,64	38,47	10,17	22,271	16,734	5,537	6,394	6,414	5,537	0,381
17.11.2025 23	24,00	50,14	38,96	11,18	22,420	17,207	5,213	6,343	6,292	5,213	0,392
18.11.2025 23	24,00	50,79	39,93	10,86	22,513	17,201	5,312	6,271	6,241	5,312	0,393
19.11.2025 23	24,00	50,43	39,80	10,63	22,347	17,206	5,140	6,190	6,200	5,140	0,382
20.11.2025 23	24,00	51,41	40,54	10,87	22,450	17,947	4,504	6,251	6,281	4,504	0,371
Среднее	24,00	52,02	39,79	12,23	22,281	16,809	5,472	6,457	6,388	5,472	0,425
Итого	744,00				690,700	521,075	169,625			169,625	13,181

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.10.2025	5829,160	431,758
20.11.2025	5993,920	444,939

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru