

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 1

Номер прибора: 1400783

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.11.2025 23	24,00	51,32	40,36	10,96	22,770	17,388	5,382	0,637	0,625	5,382	0,403
22.11.2025 23	24,00	51,44	40,64	10,80	23,100	18,043	5,057	0,635	0,629	5,057	0,397
23.11.2025 23	24,00	50,62	40,13	10,49	23,094	17,808	5,285	0,616	0,613	5,285	0,393
24.11.2025 23	24,00	51,53	40,21	11,32	22,138	17,345	4,793	0,628	0,620	4,793	0,387
25.11.2025 23	24,00	52,90	41,66	11,24	22,591	17,926	4,665	0,631	0,624	4,665	0,392
26.11.2025 23	24,00	51,04	40,41	10,63	22,130	17,445	4,685	0,623	0,627	4,685	0,370
27.11.2025 23	24,00	52,46	41,27	11,19	22,215	17,612	4,602	0,644	0,634	4,602	0,382
28.11.2025 23	24,00	52,50	40,99	11,51	22,588	17,273	5,315	0,653	0,638	5,315	0,413
29.11.2025 23	24,00	52,61	41,37	11,24	23,870	17,782	6,088	0,628	0,625	6,088	0,450
30.11.2025 23	24,00	50,67	40,10	10,57	23,167	17,809	5,358	0,629	0,625	5,358	0,397
01.12.2025 23	24,00	47,58	38,19	9,39	22,370	16,823	5,547	0,610	0,600	5,547	0,356
02.12.2025 23	24,00	50,60	39,77	10,83	22,258	17,311	4,947	0,635	0,631	4,947	0,383
03.12.2025 23	24,00	53,33	41,27	12,06	22,199	17,584	4,615	0,645	0,634	4,615	0,401
04.12.2025 23	24,00	52,66	40,72	11,94	22,384	17,334	5,050	0,629	0,624	5,050	0,411
05.12.2025 23	24,00	52,64	40,45	12,19	21,792	16,768	5,024	0,625	0,621	5,024	0,408
06.12.2025 23	24,00	53,17	41,08	12,09	22,971	17,877	5,094	0,653	0,628	5,094	0,426
07.12.2025 23	24,00	51,89	40,16	11,73	22,967	17,514	5,454	0,620	0,616	5,454	0,422
08.12.2025 23	24,00	52,62	40,51	12,11	21,987	17,470	4,517	0,627	0,608	4,517	0,396
09.12.2025 23	24,00	53,26	41,10	12,16	22,582	16,957	5,625	0,608	0,609	5,625	0,438
10.12.2025 23	24,00	53,19	40,66	12,53	21,761	17,134	4,628	0,619	0,607	4,628	0,403
11.12.2025 23	24,00	52,69	40,21	12,48	21,717	16,720	4,997	0,629	0,618	4,997	0,411
12.12.2025 23	24,00	52,06	40,10	11,96	22,142	17,099	5,043	0,645	0,630	5,043	0,403
13.12.2025 23	24,00	52,85	40,64	12,21	22,658	17,720	4,938	0,645	0,639	4,938	0,418
14.12.2025 23	24,00	60,31	44,85	15,46	23,311	17,963	5,347	0,645	0,643	5,347	0,530
15.12.2025 23	24,00	55,17	41,75	13,42	22,696	16,570	6,126	0,630	0,625	6,126	0,478
16.12.2025 23	24,00	51,76	38,95	12,81	22,300	16,355	5,945	0,626	0,622	5,945	0,449
17.12.2025 23	24,00	52,69	39,74	12,95	21,840	16,459	5,381	0,636	0,613	5,381	0,429
18.12.2025 23	24,00	50,32	38,39	11,93	22,197	16,760	5,438	0,644	0,630	5,438	0,409
19.12.2025 23	24,00	49,21	37,91	11,30	21,952	16,739	5,214	0,632	0,622	5,214	0,384
20.12.2025 23	24,00	48,50	37,96	10,54	23,731	16,991	6,740	0,626	0,625	6,740	0,431
Среднее	24,00	52,12	40,39	11,73	22,516	17,286	5,230	0,632	0,624	5,230	0,412
Итого	720,00				675,477	518,578	156,899			156,899	12,369

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.11.2025	5993,920	444,939
20.12.2025	6146,256	457,308

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru