

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 1

Номер прибора: 1400783

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.02.2026 23	24,00	54,88	40,84	14,04	21,823	15,512	6,312	0,616	0,614	6,312	0,485
22.02.2026 23	24,00	52,80	39,76	13,04	21,471	15,835	5,636	0,623	0,617	5,636	0,437
23.02.2026 23	24,00	52,13	39,09	13,04	20,854	15,615	5,239	0,627	0,619	5,239	0,412
24.02.2026 23	24,00	53,64	39,70	13,94	20,181	14,876	5,305	0,622	0,620	5,305	0,427
25.02.2026 23	24,00	51,39	38,00	13,39	19,841	13,749	6,092	0,627	0,624	6,092	0,423
26.02.2026 23	24,00	52,40	38,23	14,17	19,587	14,064	5,523	0,630	0,617	5,523	0,421
27.02.2026 23	24,00	54,59	38,99	15,60	19,853	14,004	5,849	0,635	0,628	5,849	0,462
28.02.2026 23	24,00	53,83	39,04	14,79	20,868	14,766	6,102	0,624	0,615	6,102	0,474
01.03.2026 23	24,00	55,96	40,70	15,26	20,950	15,037	5,912	0,624	0,621	5,912	0,485
02.03.2026 23	24,00	53,60	38,84	14,76	18,579	13,943	4,636	0,587	0,567	4,636	0,394
03.03.2026 23	24,00	53,26	39,43	13,83	20,036	14,802	5,234	0,628	0,620	5,234	0,416
04.03.2026 23	24,00	55,33	39,79	15,54	19,204	14,403	4,801	0,637	0,638	4,801	0,426
05.03.2026 23	24,00	53,96	39,13	14,83	19,432	14,166	5,266	0,622	0,616	5,266	0,425
06.03.2026 23	24,00	52,14	38,26	13,88	20,116	14,501	5,615	0,635	0,631	5,615	0,429
07.03.2026 23	24,00	56,26	40,97	15,29	21,519	15,171	6,348	0,625	0,623	6,348	0,512
08.03.2026 23	24,00	58,46	42,38	16,08	20,854	15,990	4,864	0,631	0,635	4,864	0,479
09.03.2026 23	24,00	59,16	43,25	15,91	20,865	15,784	5,081	0,625	0,622	5,081	0,480
10.03.2026 23	24,00	55,74	40,61	15,13	20,028	14,866	5,162	0,633	0,628	5,162	0,448
11.03.2026 23	24,00	55,13	40,50	14,63	20,596	14,822	5,774	0,630	0,619	5,774	0,462
12.03.2026 23	24,00	55,12	40,74	14,38	19,866	14,744	5,121	0,615	0,611	5,121	0,430
13.03.2026 23	24,00	56,77	42,28	14,49	19,131	14,789	4,342	0,619	0,626	4,342	0,405
14.03.2026 23	24,00	55,49	41,75	13,74	20,897	15,523	5,374	0,623	0,621	5,374	0,447
15.03.2026 23	24,00	53,27	40,01	13,26	21,057	15,098	5,959	0,621	0,621	5,959	0,446
16.03.2026 23	24,00	53,21	39,99	13,22	20,071	14,436	5,636	0,622	0,614	5,636	0,423
17.03.2026 23	24,00	53,37	40,28	13,09	19,978	14,878	5,100	0,629	0,630	5,100	0,405
18.03.2026 23	24,00	50,88	37,84	13,04	16,523	12,648	3,875	0,589	0,577	3,875	0,316
19.03.2026 23	24,00	53,69	40,26	13,43	20,186	14,984	5,202	0,545	0,540	5,202	0,416
20.03.2026 23	24,00	54,66	41,12	13,54	20,299	14,473	5,827	0,590	0,583	5,827	0,444
Среднее	24,00	54,33	40,06	14,26	20,167	14,767	5,400	0,619	0,614	5,400	0,437
Итого	672,00				564,666	413,479	151,187			151,187	12,230

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.02.2026	6498,498	485,414
20.03.2026	6645,089	497,645

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru