

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: ТСРВ-026М

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 1

Номер прибора: 1400783

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	4,08	3,57	0,000
22.08.2026 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	4,08	3,57	0,000
23.08.2026 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	4,08	3,57	0,000
24.08.2026 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	4,08	3,57	0,000
25.08.2026 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	4,08	3,57	0,000
26.08.2026 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	4,08	3,57	0,000
27.08.2026 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	4,08	3,57	0,000
28.08.2026 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	4,08	3,57	0,000
29.08.2026 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	4,08	3,57	0,000
30.08.2026 23	11,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	4,08	3,57	0,000
31.08.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
01.09.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
02.09.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
03.09.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
04.09.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
05.09.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
06.09.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
07.09.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
08.09.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
09.09.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
10.09.2026 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000
11.09.2026 23	6,57	49,90	39,21	10,69	6,001	3,932	2,070	6,44	6,47	0,123
12.09.2026 23	24,00	48,71	38,96	9,75	21,190	15,637	5,553	6,80	6,76	0,362
13.09.2026 23	24,00	48,83	39,31	9,52	20,622	14,781	5,841	6,71	6,59	0,362
14.09.2026 23	24,00	47,85	38,35	9,50	20,024	14,475	5,549	6,69	6,67	0,342
15.09.2026 23	24,00	48,31	38,36	9,95	19,244	14,319	4,925	6,54	6,52	0,326
16.09.2026 23	24,00	46,94	38,43	8,51	15,332	10,057	5,275	7,15	7,16	0,277
17.09.2026 23	24,00	22,91	23,09	-0,18	2,195	0,000	2,195	6,42	6,52	0,029
18.09.2026 23	24,00	21,18	22,79	-1,61	0,612	0,000	0,612	1,54	1,48	0,007
19.09.2026 23	24,00	25,16	24,00	1,16	2,115	0,982	1,133	2,68	2,72	0,018
20.09.2026 23	24,00	45,82	30,99	14,83	11,126	4,066	7,059	7,17	7,12	0,310
Среднее	14,50	32,44	26,89	5,55	3,821	2,524	1,297	3,19	3,02	0,069
Итого	449,57				118,462	78,248	40,213			2,154

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	0,000	0,000	7247,705	543,580
20.09.2026	118,462	78,248	7287,211	545,734

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru