

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ЖСК-2 "ДРУЖБА"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 4

Номер прибора: 2100759

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	43,19	33,43	9,76	82,957	0,000	82,957	0,500	0,450	0,809	0,000
22.03.2026 23	24,00	43,27	33,43	9,84	82,657	0,000	82,657	0,500	0,450	0,813	0,000
23.03.2026 23	24,00	45,20	34,43	10,77	83,975	0,000	83,975	0,500	0,450	0,904	0,000
24.03.2026 23	24,00	45,58	34,70	10,88	84,062	0,000	84,062	0,500	0,450	0,914	0,000
25.03.2026 23	24,00	45,77	34,71	11,06	84,154	0,000	84,154	0,500	0,450	0,929	0,000
26.03.2026 23	24,00	45,18	34,28	10,90	83,185	0,030	83,155	0,500	0,450	0,906	0,000
27.03.2026 23	24,00	45,12	34,24	10,88	82,890	0,000	82,890	0,500	0,450	0,901	0,000
28.03.2026 23	24,00	44,77	34,13	10,64	83,002	0,000	83,002	0,500	0,450	0,882	0,000
29.03.2026 23	24,00	45,51	34,66	10,85	83,272	0,000	83,272	0,500	0,450	0,903	0,000
30.03.2026 23	24,00	45,78	34,81	10,97	83,362	0,000	83,362	0,500	0,450	0,913	0,000
31.03.2026 23	24,00	45,63	34,63	11,00	83,367	0,000	83,367	0,500	0,450	0,915	0,000
01.04.2026 23	24,00	42,86	33,32	9,54	73,094	0,030	73,064	0,500	0,450	0,802	0,001
02.04.2026 23	24,00	46,38	35,21	11,17	84,231	0,000	84,231	0,500	0,450	0,940	0,000
03.04.2026 23	24,00	46,73	35,71	11,02	84,317	0,000	84,317	0,500	0,450	0,928	0,000
04.04.2026 23	24,00	45,86	35,07	10,79	84,250	0,000	84,250	0,500	0,450	0,908	0,000
05.04.2026 23	24,00	45,84	35,07	10,77	84,251	0,000	84,251	0,500	0,450	0,906	0,000
06.04.2026 23	24,00	46,34	35,33	11,01	84,233	0,000	84,233	0,500	0,450	0,927	0,000
07.04.2026 23	24,00	43,77	33,96	9,81	84,423	0,000	84,423	0,500	0,450	0,828	0,000
08.04.2026 23	24,00	45,03	33,96	11,07	84,280	0,000	84,280	0,500	0,450	0,932	0,000
09.04.2026 23	24,00	45,60	34,16	11,44	83,664	0,000	83,664	0,500	0,450	0,956	0,000
10.04.2026 23	24,00	45,48	34,23	11,25	85,549	0,000	85,549	0,500	0,450	0,963	0,000
11.04.2026 23	24,00	45,24	34,01	11,23	83,876	0,000	83,876	0,500	0,450	0,941	0,000
12.04.2026 23	24,00	47,05	35,09	11,96	83,909	0,000	83,909	0,500	0,450	1,002	0,000
13.04.2026 23	24,00	45,92	34,74	11,18	86,228	0,000	86,228	0,500	0,450	0,963	0,000
14.04.2026 23	24,00	46,25	34,92	11,33	86,612	0,000	86,612	0,500	0,450	0,980	0,000
15.04.2026 23	24,00	46,12	35,06	11,06	88,299	0,000	88,299	0,500	0,450	0,975	0,000
16.04.2026 23	24,00	46,43	35,46	10,97	89,970	0,000	89,970	0,500	0,450	0,986	0,000
17.04.2026 23	24,00	31,27	27,85	3,42	32,160	0,000	32,160	0,500	0,450	0,360	0,000
Среднее	24,00	44,90	34,31	10,59	82,151	0,002	82,149	0,500	0,450	0,896	0,000
Итого	672,00				2300,229	0,060	2300,169			25,084	0,001

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	65334,190	62072,547	773,345
20.04.2026	67634,419	62072,607	798,429

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru