

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 2

Номер прибора: 2400061

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	43,75	37,56	6,19	62,302	61,069	1,233	0,701	0,651	0,386	0,378
22.03.2026 23	24,00	43,84	37,61	6,23	62,062	60,835	1,227	0,701	0,651	0,386	0,379
23.03.2026 23	24,00	45,82	38,94	6,88	63,036	61,814	1,222	0,701	0,651	0,434	0,425
24.03.2026 23	24,00	46,21	39,26	6,95	63,147	62,100	1,047	0,701	0,651	0,438	0,431
25.03.2026 23	24,00	46,41	39,35	7,06	63,062	62,105	0,957	0,701	0,651	0,444	0,438
26.03.2026 23	24,00	45,79	38,91	6,88	62,031	61,068	0,963	0,701	0,651	0,427	0,420
27.03.2026 23	24,00	45,75	38,90	6,85	61,890	60,944	0,946	0,701	0,651	0,424	0,417
28.03.2026 23	24,00	45,38	38,72	6,66	61,841	60,877	0,964	0,701	0,651	0,412	0,405
29.03.2026 23	24,00	46,16	39,34	6,82	61,975	61,012	0,963	0,701	0,651	0,423	0,416
30.03.2026 23	24,00	46,41	39,52	6,89	62,033	61,029	1,004	0,701	0,651	0,427	0,420
31.03.2026 23	24,00	46,24	39,32	6,92	61,813	60,874	0,939	0,701	0,651	0,427	0,421
01.04.2026 23	24,00	44,56	37,34	7,22	54,051	53,254	0,797	0,701	0,651	0,378	0,373
02.04.2026 23	24,00	47,04	40,06	6,98	62,438	61,421	1,017	0,701	0,651	0,436	0,429
03.04.2026 23	24,00	47,37	40,42	6,95	62,460	61,402	1,058	0,701	0,651	0,434	0,426
04.04.2026 23	24,00	46,47	39,61	6,86	62,376	61,297	1,079	0,701	0,651	0,428	0,420
05.04.2026 23	24,00	46,47	39,64	6,83	62,456	61,370	1,086	0,701	0,651	0,426	0,418
06.04.2026 23	24,00	46,97	40,04	6,93	62,563	61,460	1,103	0,701	0,651	0,433	0,426
07.04.2026 23	24,00	44,33	38,24	6,09	62,627	61,495	1,132	0,701	0,651	0,381	0,374
08.04.2026 23	24,00	45,66	38,60	7,06	62,511	61,380	1,131	0,701	0,651	0,441	0,433
09.04.2026 23	24,00	46,22	38,94	7,28	62,269	61,141	1,128	0,701	0,651	0,453	0,445
10.04.2026 23	24,00	46,13	39,06	7,07	63,482	62,373	1,109	0,701	0,651	0,449	0,442
11.04.2026 23	24,00	45,88	38,80	7,08	62,137	61,035	1,102	0,701	0,651	0,440	0,432
12.04.2026 23	24,00	47,74	40,21	7,53	62,274	61,162	1,112	0,701	0,651	0,468	0,460
13.04.2026 23	24,00	46,52	39,59	6,93	63,951	62,830	1,121	0,701	0,651	0,443	0,435
14.04.2026 23	24,00	46,89	39,83	7,06	64,376	63,338	1,038	0,701	0,651	0,454	0,447
15.04.2026 23	24,00	46,74	39,85	6,89	65,438	64,304	1,134	0,701	0,651	0,450	0,442
16.04.2026 23	24,00	47,04	40,20	6,84	65,738	64,587	1,151	0,701	0,651	0,450	0,442
17.04.2026 23	24,00	33,38	28,54	4,84	23,682	23,262	0,420	0,701	0,651	0,167	0,165
Среднее	24,00	45,61	38,80	6,81	61,072	60,030	1,042	0,701	0,651	0,420	0,413
Итого	672,00				1710,021	1680,838	29,183			11,758	11,558

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	11495,396	11419,251	83,023	82,400
17.04.2026 23	13205,417	13100,089	94,781	93,958

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru