

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 70

Номер прибора: 1902179

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	58,96	39,59	19,37	25,159	24,711	0,448	0,588	0,539	0,486	0,478
22.03.2026 23	24,00	55,51	38,05	17,46	23,410	23,036	0,374	0,588	0,539	0,429	0,423
23.03.2026 23	24,00	51,95	37,10	14,85	20,741	20,419	0,322	0,588	0,539	0,387	0,381
24.03.2026 23	24,00	57,31	38,93	18,38	25,436	25,025	0,411	0,588	0,539	0,467	0,460
25.03.2026 23	24,00	54,60	37,86	16,74	20,816	20,323	0,493	0,588	0,539	0,429	0,419
26.03.2026 23	24,00	60,71	40,42	20,29	25,343	24,920	0,423	0,588	0,539	0,514	0,505
27.03.2026 23	24,00	57,60	39,41	18,19	25,244	24,837	0,407	0,588	0,539	0,459	0,452
28.03.2026 23	24,00	56,42	38,67	17,75	24,826	24,405	0,421	0,588	0,539	0,440	0,433
29.03.2026 23	24,00	48,81	36,54	12,27	18,170	17,873	0,297	0,588	0,539	0,339	0,336
30.03.2026 23	24,00	51,11	37,16	13,95	20,734	20,383	0,351	0,588	0,539	0,374	0,368
31.03.2026 23	24,00	48,78	35,95	12,83	19,394	19,114	0,280	0,588	0,539	0,350	0,345
01.04.2026 23	24,00	51,18	37,45	13,73	19,607	19,320	0,287	0,588	0,539	0,384	0,379
02.04.2026 23	24,00	40,98	34,90	6,08	12,338	12,171	0,167	0,588	0,539	0,231	0,227
03.04.2026 23	24,00	46,48	35,19	11,29	17,624	17,310	0,314	0,588	0,539	0,324	0,319
04.04.2026 23	24,00	59,52	40,49	19,03	26,706	26,254	0,452	0,588	0,539	0,508	0,499
05.04.2026 23	24,00	61,21	41,64	19,57	26,309	25,882	0,427	0,588	0,539	0,514	0,506
06.04.2026 23	24,00	50,93	37,46	13,47	21,359	20,985	0,374	0,588	0,539	0,364	0,358
07.04.2026 23	24,00	56,84	39,26	17,58	26,122	25,683	0,439	0,588	0,539	0,459	0,451
08.04.2026 23	24,00	60,08	40,04	20,04	25,685	25,261	0,424	0,588	0,539	0,514	0,506
09.04.2026 23	24,00	59,89	39,83	20,06	25,433	25,014	0,419	0,588	0,539	0,510	0,501
10.04.2026 23	24,00	59,14	39,50	19,64	25,196	24,734	0,462	0,588	0,539	0,494	0,485
11.04.2026 23	24,00	57,79	38,96	18,83	25,095	24,607	0,488	0,588	0,539	0,472	0,463
12.04.2026 23	24,00	50,66	36,97	13,69	18,810	18,487	0,323	0,588	0,539	0,375	0,369
13.04.2026 23	24,00	50,12	36,08	14,04	19,380	19,098	0,282	0,588	0,539	0,375	0,369
14.04.2026 23	24,00	59,30	39,97	19,33	26,138	25,686	0,452	0,588	0,539	0,505	0,496
15.04.2026 23	24,00	46,46	34,00	12,46	15,587	15,328	0,259	0,588	0,539	0,308	0,303
16.04.2026 23	24,00	15,47	15,55	-0,08	2,348	0,000	2,348	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2026 23	24,00	15,37	15,18	0,19	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	15,75	15,70	0,05	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	50,31	35,79	14,52	20,104	19,685	0,419	0,588	0,539	0,380	0,373
Итого	696,00				583,010	570,866	12,144			11,011	10,829

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	40088,964	37232,072	524,035	250,685
18.04.2026 23	40671,974	37802,938	535,046	261,514

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru