

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 66

Номер прибора: 1900982

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	57,82	45,02	12,80	23,687	0,000	23,687	0,600	0,550	0,303	0,000
22.03.2026 23	24,00	54,81	43,21	11,60	21,999	0,308	21,691	0,600	0,550	0,264	0,002
23.03.2026 23	24,00	51,66	41,67	9,99	19,396	39,925	-20,529	0,600	0,550	0,237	0,520
24.03.2026 23	24,00	56,08	44,21	11,87	23,954	0,000	23,954	0,600	0,550	0,284	0,000
25.03.2026 23	24,00	54,33	42,93	11,40	19,268	36,573	-17,305	0,600	0,550	0,263	0,495
26.03.2026 23	24,00	59,39	45,89	13,50	23,836	0,000	23,836	0,600	0,550	0,321	0,000
27.03.2026 23	24,00	56,40	44,37	12,03	23,732	0,000	23,732	0,600	0,550	0,286	0,000
28.03.2026 23	24,00	55,26	43,52	11,74	23,323	0,000	23,323	0,600	0,550	0,273	0,000
29.03.2026 23	24,00	48,98	40,41	8,57	16,767	3,597	13,170	0,600	0,550	0,209	0,039
30.03.2026 23	24,00	51,04	41,25	9,79	18,985	1,732	17,253	0,600	0,550	0,229	0,011
31.03.2026 23	24,00	48,89	40,03	8,86	17,955	30,383	-12,428	0,600	0,550	0,215	0,399
01.04.2026 23	24,00	51,13	41,46	9,67	18,208	194,482	-176,274	0,600	0,550	0,238	2,580
02.04.2026 23	24,00	42,42	37,16	5,26	11,546	2,297	9,249	0,600	0,550	0,144	0,022
03.04.2026 23	24,00	46,64	38,69	7,95	16,270	9,545	6,725	0,600	0,550	0,201	0,115
04.04.2026 23	24,00	58,36	45,53	12,83	24,941	6,030	18,911	0,600	0,550	0,320	0,077
05.04.2026 23	24,00	59,91	46,65	13,26	24,616	0,000	24,616	0,600	0,550	0,326	0,000
06.04.2026 23	24,00	50,72	42,09	8,63	21,792	1,511	20,281	0,600	0,550	0,232	0,012
07.04.2026 23	24,00	55,80	44,47	11,33	25,622	1,495	24,127	0,600	0,550	0,289	0,019
08.04.2026 23	24,00	58,87	45,30	13,57	23,576	150,139	-126,563	0,600	0,550	0,320	2,149
09.04.2026 23	24,00	58,70	45,19	13,51	23,539	7,009	16,530	0,600	0,550	0,318	0,101
10.04.2026 23	24,00	57,87	44,65	13,22	23,185	0,000	23,185	0,600	0,550	0,306	0,000
11.04.2026 23	24,00	56,62	43,94	12,68	23,130	0,000	23,130	0,600	0,550	0,293	0,000
12.04.2026 23	24,00	50,78	41,03	9,75	17,177	7,167	10,010	0,600	0,550	0,231	0,090
13.04.2026 23	24,00	49,96	40,23	9,73	17,637	0,109	17,528	0,600	0,550	0,232	0,000
14.04.2026 23	24,00	58,09	45,02	13,07	23,900	2,230	21,670	0,600	0,550	0,312	0,027
15.04.2026 23	24,00	59,67	46,66	13,01	25,887	6,294	19,593	0,600	0,550	0,335	0,080
16.04.2026 23	22,27	55,76	45,12	10,64	26,978	14,143	12,835	0,600	0,550	0,287	0,169
17.04.2026 23	24,00	38,94	35,23	3,71	10,015	0,327	9,688	0,600	0,550	0,116	0,003
18.04.2026 23	24,00	17,02	18,41	-1,39	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	14,36	15,55	-1,19	0,010	0,010	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	23,94	51,21	41,16	10,05	19,698	17,177	2,521	0,600	0,550	0,246	0,230
Итого	718,27				590,931	515,306	75,625			7,383	6,911

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	118535,480	9222,228	41,552	129,201
19.04.2026 23	119126,411	9737,534	48,935	136,113

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru