

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/25г.-20/11/25г.

Абонент: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52

Заводской номер 00046873

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хD456

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/25	22,01	22,53	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	0,000	24	0	*
02/11/25	21,55	22,06	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	0,000	24	0	*
03/11/25	21,37	21,89	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	0,000	24	0	*
04/11/25	21,22	21,74	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	0,000	24	0	*
05/11/25	21,50	22,05	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	0,000	24	0	*
06/11/25	46,97	36,15	10,82	19,01	18,81	15,52	15,42	3,39	6,00	5,50	0,211	24	0	
07/11/25	47,06	37,89	9,17	68,96	68,24	58,44	58,02	10,22	6,00	5,50	0,625	24	0	
08/11/25	48,60	37,86	10,74	47,97	47,48	41,19	40,89	6,59	6,00	5,50	0,504	24	0	
09/11/25	45,11	35,38	9,73	38,12	37,77	33,79	33,58	4,19	6,00	5,50	0,356	24	0	
10/11/25	45,86	35,10	10,76	48,86	48,38	42,17	41,94	6,44	6,00	5,50	0,518	24	0	
11/11/25	45,58	33,46	12,12	47,48	47,02	40,64	40,46	6,56	6,00	5,50	0,567	24	0	
12/11/25	46,15	34,54	11,61	47,85	47,36	40,98	40,78	6,58	6,00	5,50	0,544	24	0	
13/11/25	45,01	36,76	8,25	84,45	83,64	77,54	77,01	6,63	6,00	5,50	0,694	24	0	
14/11/25	39,49	34,78	4,71	107,26	106,45	106,67	106,09	0,36	6,00	5,50	0,504	24	0	
15/11/25	43,10	36,29	6,81	74,38	73,71	74,90	74,44	-0,73	6,00	5,50	0,498	24	0	
16/11/25	47,51	40,03	7,48	104,77	103,66	105,29	104,53	-0,87	6,00	5,50	0,777	24	0	
17/11/25	44,76	37,55	7,21	77,20	76,51	79,20	78,68	-2,17	6,00	5,50	0,540	24	0	
18/11/25	45,07	37,73	7,34	72,84	72,12	75,21	74,72	-2,60	6,00	5,50	0,519	24	0	
19/11/25	43,86	36,91	6,95	66,62	65,97	69,17	68,75	-2,78	6,00	5,50	0,450	24	0	
20/11/25	47,23	38,65	8,58	68,86	68,12	70,78	70,28	-2,16	6,00	5,50	0,577	24	0	
Итого:				974,63	965,24	931,49	925,59	39,65			7,884	480	0	
Средние:	39,45	32,97	6,48						6,00	5,50				

Период нормальной работы 480ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12646ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации