

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/11/25г.-20/12/25г.

Абонент: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52
Заводской номер 00046873 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хD456
ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/11/25	47,27	39,16	8,11	76,90	76,09	78,74	78,19	-2,10	6,00	5,50	0,610	24	0	
22/11/25	48,91	40,03	8,88	79,21	78,35	80,61	80,01	-1,66	6,00	5,50	0,690	24	0	
23/11/25	48,01	39,71	8,30	77,41	76,60	78,90	78,27	-1,67	6,00	5,50	0,632	24	0	
24/11/25	45,86	38,13	7,73	76,07	75,31	78,27	77,73	-2,42	6,00	5,50	0,574	24	0	
25/11/25	44,03	37,14	6,89	72,55	71,90	74,66	74,18	-2,28	6,00	5,50	0,486	24	0	
26/11/25	50,17	40,91	9,26	82,16	81,22	83,40	82,76	-1,54	6,00	5,50	0,748	24	0	
27/11/25	48,35	39,82	8,53	80,84	79,96	82,23	81,63	-1,67	6,00	5,50	0,677	24	0	
28/11/25	47,16	38,87	8,29	81,27	80,44	82,73	82,14	-1,70	6,00	5,50	0,659	24	0	
29/11/25	50,92	41,28	9,64	82,44	81,45	83,96	83,30	-1,85	6,00	5,50	0,780	24	0	
30/11/25	51,36	41,26	10,10	79,84	78,85	81,01	80,35	-1,50	6,00	5,50	0,792	24	0	
01/12/25	55,23	44,55	10,68	96,04	94,68	96,44	95,49	-0,81	6,00	5,50	1,012	24	0	
02/12/25	54,39	43,96	10,43	95,20	93,86	95,58	94,69	-0,83	6,00	5,50	0,977	24	0	
03/12/25	50,53	41,46	9,07	94,82	93,68	95,17	94,45	-0,77	6,00	5,50	0,850	24	0	
04/12/25	51,91	41,78	10,13	90,71	89,55	91,04	90,30	-0,75	6,00	5,50	0,905	24	0	
05/12/25	56,06	44,26	11,80	90,35	89,00	90,70	89,83	-0,83	6,00	5,50	1,051	24	0	
06/12/25	52,75	42,22	10,53	89,89	88,68	90,20	89,40	-0,72	6,00	5,50	0,932	24	0	
07/12/25	51,62	41,41	10,21	89,92	88,75	90,21	89,49	-0,74	6,00	5,50	0,906	24	0	
08/12/25	49,77	39,74	10,03	77,15	76,22	78,73	78,15	-1,93	6,00	5,50	0,756	24	0	
09/12/25	52,85	42,22	10,63	91,30	90,12	91,61	90,87	-0,75	6,00	5,50	0,957	24	0	
10/12/25	55,01	43,76	11,25	90,86	89,59	91,17	90,37	-0,78	6,00	5,50	1,006	24	0	
11/12/25	52,74	42,19	10,55	90,12	88,92	90,40	89,68	-0,76	6,00	5,50	0,937	24	0	
12/12/25	52,18	41,77	10,41	89,71	88,57	89,99	89,27	-0,70	6,00	5,50	0,919	24	0	
13/12/25	51,58	41,31	10,27	90,15	88,97	90,40	89,68	-0,71	6,00	5,50	0,911	24	0	
14/12/25	54,14	42,34	11,80	89,96	88,73	90,21	89,49	-0,76	6,00	5,50	1,044	24	0	
15/12/25	55,98	43,40	12,58	88,46	87,26	88,68	87,96	-0,70	6,00	5,50	1,094	24	0	
16/12/25	56,01	43,35	12,66	88,45	87,19	88,66	87,94	-0,75	6,00	5,50	1,104	24	0	
17/12/25	53,85	41,81	12,04	80,29	79,22	81,43	80,75	-1,53	6,00	5,50	0,941	24	0	
18/12/25	55,71	44,28	11,43	100,72	99,28	101,02	100,11	-0,83	6,00	5,50	1,136	24	0	
19/12/25	54,96	43,75	11,21	95,21	93,84	95,48	94,62	-0,78	6,00	5,50	1,051	24	0	
20/12/25	57,40	44,59	12,81	89,69	88,25	89,91	89,02	-0,77	6,00	5,50	1,128	24	0	
Итого:				2597,69	2564,53	2621,54	2600,12	-35,59			26,265	720	0	
Средние:	51,89	41,68	10,21						6,00	5,50				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13368ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации