

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30

Номер прибора: 1601129

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	43,14	35,07	8,07	97,860	97,835	0,025	0,332	0,330	1,112	1,114
22.11.2025 23	24,00	45,13	35,71	9,42	100,071	100,092	-0,020	0,338	0,336	1,254	1,256
23.11.2025 23	24,00	44,01	35,90	8,11	98,390	98,411	-0,021	0,330	0,328	1,146	1,147
24.11.2025 23	24,00	41,66	34,54	7,12	97,359	97,376	-0,016	0,325	0,323	1,041	1,043
25.11.2025 23	24,00	39,57	33,54	6,03	93,094	93,107	-0,013	0,326	0,325	0,886	0,887
26.11.2025 23	24,00	47,04	36,97	10,07	104,394	104,408	-0,015	0,322	0,320	1,339	1,341
27.11.2025 23	24,00	45,25	36,17	9,08	102,902	102,924	-0,022	0,325	0,323	1,225	1,228
28.11.2025 23	24,00	44,08	34,93	9,15	103,733	103,739	-0,006	0,313	0,311	1,219	1,221
29.11.2025 23	24,00	48,17	37,18	10,99	105,179	105,195	-0,016	0,323	0,320	1,433	1,436
30.11.2025 23	24,00	47,72	37,09	10,63	101,936	101,950	-0,014	0,315	0,313	1,424	1,425
01.12.2025 23	24,00	55,54	40,20	15,34	120,753	120,753	-0,000	0,327	0,323	1,849	1,852
02.12.2025 23	24,00	54,63	39,66	14,97	119,194	119,194	-0,000	0,327	0,324	1,781	1,783
03.12.2025 23	24,00	50,73	37,60	13,13	118,658	118,658	-0,000	0,353	0,350	1,555	1,559
04.12.2025 23	24,00	52,22	37,63	14,59	112,925	112,937	-0,012	0,395	0,393	1,647	1,650
05.12.2025 23	24,00	56,53	39,36	17,17	112,140	112,140	-0,000	0,446	0,443	1,920	1,924
06.12.2025 23	24,00	53,20	37,70	15,50	111,618	111,618	0,000	0,455	0,453	1,726	1,729
07.12.2025 23	24,00	52,27	37,06	15,21	111,769	111,687	0,082	0,455	0,453	1,696	1,698
08.12.2025 23	24,00	47,22	35,36	11,86	97,567	97,521	0,046	0,428	0,427	1,380	1,382
09.12.2025 23	24,00	53,14	37,65	15,49	113,820	113,745	0,074	0,445	0,442	1,760	1,762
10.12.2025 23	24,00	55,33	38,82	16,51	112,659	112,455	0,204	0,433	0,430	1,856	1,856
11.12.2025 23	24,00	53,17	37,62	15,55	111,621	111,512	0,109	0,437	0,435	1,732	1,734
12.12.2025 23	24,00	52,63	37,27	15,36	110,926	110,926	0,000	0,432	0,430	1,700	1,704
13.12.2025 23	24,00	52,04	36,85	15,19	111,535	111,419	0,115	0,420	0,418	1,691	1,694
14.12.2025 23	24,00	54,58	37,14	17,44	111,177	111,048	0,129	0,422	0,420	1,933	1,933
15.12.2025 23	24,00	56,47	37,97	18,50	108,977	108,741	0,236	0,433	0,431	2,012	2,011
16.12.2025 23	23,72	56,69	37,96	18,73	107,706	107,464	0,242	0,443	0,441	2,013	2,012
17.12.2025 23	24,00	52,56	36,01	16,55	102,739	102,514	0,224	0,294	0,292	1,727	1,726
18.12.2025 23	24,00	55,92	39,15	16,77	125,769	125,637	0,132	0,368	0,365	2,105	2,107
19.12.2025 23	24,00	55,12	38,60	16,52	117,869	117,514	0,355	0,397	0,394	1,949	1,947
20.12.2025 23	24,00	57,83	38,98	18,85	110,661	110,507	0,154	0,415	0,412	2,083	2,083
Среднее	23,99	50,79	37,19	13,60	108,500	108,434	0,066	0,379	0,377	1,606	1,608
Итого	719,72				3255,001	3253,030	1,971			48,193	48,244

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	162177,453	161875,086	2394,585
20.12.2025	165432,454	165128,116	2442,778

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru