

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30

Номер прибора: 1601129

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	59,08	42,50	16,58	127,257	127,257	0,000	0,382	0,378	2,105	2,107
22.03.2026 23	24,00	55,73	40,97	14,76	117,867	117,883	-0,015	0,380	0,377	1,845	1,848
23.03.2026 23	24,00	52,13	39,89	12,24	104,279	104,312	-0,033	0,379	0,376	1,632	1,635
24.03.2026 23	24,00	57,33	41,54	15,79	125,650	125,512	0,138	0,394	0,390	1,983	1,984
25.03.2026 23	24,00	54,97	42,17	12,80	105,663	105,658	0,005	0,324	0,321	1,800	1,803
26.03.2026 23	24,00	52,70	39,66	13,04	84,008	83,151	0,857	0,447	0,440	1,434	1,422
27.03.2026 23	24,00	44,74	35,80	8,94	78,697	77,600	1,097	0,443	0,458	1,091	1,056
28.03.2026 23	24,00	56,37	42,97	13,40	123,938	123,937	0,001	0,414	0,409	1,655	1,658
29.03.2026 23	24,00	49,11	40,05	9,06	93,167	93,203	-0,036	0,393	0,391	1,299	1,301
30.03.2026 23	24,00	51,29	41,21	10,08	103,673	103,698	-0,026	0,381	0,378	1,423	1,426
31.03.2026 23	24,00	49,17	40,08	9,09	97,738	97,754	-0,015	0,381	0,378	1,337	1,339
01.04.2026 23	24,00	51,36	41,36	10,00	99,136	99,158	-0,022	0,374	0,371	1,464	1,466
02.04.2026 23	24,00	41,73	38,31	3,42	66,220	66,136	0,085	0,297	0,297	0,880	0,878
03.04.2026 23	24,00	46,78	38,51	8,27	89,425	89,450	-0,025	0,393	0,391	1,246	1,249
04.04.2026 23	24,00	59,76	44,39	15,37	129,380	129,384	-0,004	0,401	0,396	1,987	1,990
05.04.2026 23	24,00	61,23	45,10	16,13	128,802	128,802	-0,000	0,385	0,380	2,074	2,076
06.04.2026 23	24,00	50,93	40,27	10,66	106,398	106,422	-0,024	0,388	0,385	1,460	1,463
07.04.2026 23	24,00	56,98	42,53	14,45	128,687	128,687	0,000	0,405	0,400	1,857	1,860
08.04.2026 23	24,00	60,53	43,88	16,65	127,266	127,275	-0,009	0,428	0,424	2,116	2,120
09.04.2026 23	24,00	60,29	43,36	16,93	126,768	126,760	0,008	0,423	0,419	2,142	2,146
10.04.2026 23	24,00	59,26	42,52	16,74	126,396	126,396	0,000	0,437	0,433	2,112	2,116
11.04.2026 23	24,00	57,90	41,86	16,04	126,207	126,215	-0,009	0,513	0,509	2,021	2,024
12.04.2026 23	24,00	51,14	40,63	10,51	98,621	98,640	-0,019	0,342	0,340	1,581	1,583
13.04.2026 23	24,00	50,37	39,37	11,00	100,311	100,341	-0,029	0,393	0,390	1,576	1,579
14.04.2026 23	24,00	59,41	42,96	16,45	129,537	129,537	0,000	0,445	0,441	2,128	2,131
15.04.2026 23	24,00	61,35	44,10	17,25	131,272	131,272	0,000	0,445	0,440	2,261	2,264
16.04.2026 23	24,00	57,61	42,44	15,17	129,429	129,432	-0,003	0,435	0,430	1,982	1,985
17.04.2026 23	24,00	41,99	35,83	6,16	48,212	48,220	-0,008	0,302	0,302	0,802	0,803
18.04.2026 23	24,00	23,15	22,87	0,28	0,000	0,000	0,000	0,093	0,097	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	20,92	20,67	0,25	0,000	0,000	0,000	0,057	0,061	0,000	0,000
Среднее	24,00	51,84	39,93	11,92	101,800	101,736	0,064	0,376	0,373	1,576	1,577
Итого	720,00				3054,005	3052,092	1,913			47,294	47,314

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	175145,629	174833,619	2618,067
20.04.2026	178199,634	177885,710	2665,361

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru