

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 102920

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	55,32	41,60	13,72	104,791	104,904	-0,113	0,507	0,486	1,436	1,440
22.02.2026 23	24,00	54,40	41,01	13,39	104,822	104,915	-0,093	0,507	0,486	1,401	1,405
23.02.2026 23	24,00	56,34	41,93	14,41	104,780	104,874	-0,095	0,506	0,485	1,508	1,512
24.02.2026 23	24,00	55,58	41,61	13,97	104,804	104,903	-0,098	0,505	0,484	1,461	1,465
25.02.2026 23	24,00	55,44	41,42	14,02	104,802	104,875	-0,073	0,505	0,484	1,467	1,470
26.02.2026 23	24,00	56,58	41,86	14,72	104,738	104,825	-0,087	0,505	0,484	1,539	1,543
27.02.2026 23	24,00	57,13	41,97	15,16	104,733	104,828	-0,095	0,510	0,490	1,585	1,589
28.02.2026 23	24,00	57,08	41,84	15,24	104,806	104,902	-0,097	0,511	0,491	1,595	1,599
01.03.2026 23	24,00	57,01	41,95	15,06	104,852	104,914	-0,062	0,511	0,490	1,576	1,580
02.03.2026 23	24,00	53,86	39,23	14,63	72,677	72,669	0,008	0,511	0,491	1,062	1,063
03.03.2026 23	24,00	55,64	41,27	14,37	104,802	104,930	-0,128	0,508	0,488	1,503	1,508
04.03.2026 23	24,00	57,61	42,19	15,41	104,750	104,859	-0,109	0,508	0,488	1,612	1,616
05.03.2026 23	24,00	56,86	41,68	15,18	104,712	104,841	-0,129	0,509	0,488	1,587	1,591
06.03.2026 23	24,00	56,89	41,75	15,14	104,737	104,820	-0,083	0,509	0,488	1,583	1,587
07.03.2026 23	24,00	57,79	42,27	15,52	104,755	104,827	-0,071	0,507	0,487	1,623	1,627
08.03.2026 23	24,00	57,06	41,84	15,22	104,796	104,865	-0,069	0,507	0,487	1,592	1,596
09.03.2026 23	24,00	57,67	42,84	14,83	110,472	110,539	-0,066	0,508	0,483	1,636	1,640
10.03.2026 23	24,00	57,12	41,77	15,35	101,861	101,935	-0,073	0,507	0,488	1,561	1,565
11.03.2026 23	24,00	56,74	41,47	15,27	98,210	98,213	-0,003	0,508	0,488	1,497	1,500
12.03.2026 23	24,00	58,70	42,70	16,00	90,426	90,405	0,021	0,513	0,495	1,445	1,447
13.03.2026 23	24,00	56,51	40,91	15,60	81,716	81,704	0,012	0,516	0,497	1,271	1,275
14.03.2026 23	24,00	56,44	41,90	14,54	101,779	101,743	0,036	0,514	0,495	1,477	1,479
15.03.2026 23	24,00	55,32	41,63	13,69	101,711	101,725	-0,014	0,514	0,494	1,390	1,393
16.03.2026 23	24,00	55,42	41,66	13,76	101,550	101,573	-0,023	0,489	0,469	1,395	1,397
17.03.2026 23	24,00	53,49	40,56	12,93	101,500	101,490	0,010	0,466	0,446	1,310	1,312
18.03.2026 23	24,00	56,26	41,95	14,31	102,120	102,163	-0,044	0,501	0,481	1,459	1,462
19.03.2026 23	24,00	53,31	40,84	12,46	102,402	102,399	0,003	0,503	0,484	1,274	1,276
20.03.2026 23	24,00	47,96	37,76	10,19	76,185	76,134	0,051	0,448	0,429	0,776	0,776
Среднее	24,00	55,91	41,48	14,43	100,510	100,563	-0,053	0,504	0,484	1,451	1,454
Итого	672,00				2814,289	2815,775	-1,485			40,620	40,713

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	37263,636	29059,275	411,609
20.03.2026	40077,925	31875,050	452,229

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru