

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4

Номер прибора: 1600650

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	52,04	40,63	11,41	83,753	83,689	0,064	0,599	0,550	0,954	0,956
22.02.2026 23	24,00	51,29	40,19	11,10	83,723	83,683	0,040	0,599	0,550	0,929	0,930
23.02.2026 23	24,00	52,85	41,05	11,80	83,701	83,586	0,115	0,599	0,550	0,987	0,986
24.02.2026 23	24,00	52,29	40,73	11,56	83,714	83,586	0,128	0,599	0,550	0,967	0,966
25.02.2026 23	24,00	51,98	40,54	11,44	83,667	83,543	0,124	0,599	0,550	0,956	0,955
26.02.2026 23	24,00	53,14	40,99	12,15	83,650	83,508	0,142	0,599	0,550	1,016	1,015
27.02.2026 23	24,00	53,46	40,91	12,55	83,657	83,501	0,156	0,599	0,550	1,048	1,047
28.02.2026 23	24,00	53,43	40,69	12,74	83,698	83,528	0,170	0,599	0,550	1,066	1,065
01.03.2026 23	24,00	53,41	40,88	12,53	83,649	83,512	0,138	0,599	0,550	1,047	1,046
02.03.2026 23	24,00	46,61	33,67	12,94	57,868	57,514	0,354	0,599	0,550	0,703	0,696
03.03.2026 23	24,00	52,13	40,38	11,75	84,095	83,965	0,131	0,599	0,550	0,987	0,987
04.03.2026 23	24,00	53,91	41,26	12,65	84,034	83,906	0,128	0,599	0,550	1,062	1,061
05.03.2026 23	24,00	52,99	40,52	12,47	84,150	83,950	0,199	0,599	0,550	1,048	1,047
06.03.2026 23	24,00	53,22	40,58	12,64	84,121	83,889	0,232	0,599	0,550	1,061	1,060
07.03.2026 23	24,00	54,01	41,09	12,92	84,148	83,852	0,296	0,599	0,550	1,086	1,083
08.03.2026 23	24,00	53,39	40,75	12,64	84,163	83,893	0,270	0,599	0,550	1,063	1,060
09.03.2026 23	24,00	50,05	37,84	12,21	72,036	71,640	0,396	0,599	0,550	0,896	0,892
10.03.2026 23	24,00	53,63	42,97	10,66	101,379	100,848	0,531	0,599	0,550	1,080	1,075
11.03.2026 23	24,00	53,33	42,50	10,83	97,254	96,871	0,383	0,599	0,550	1,038	1,035
12.03.2026 23	24,00	54,01	41,71	12,30	86,786	86,183	0,602	0,599	0,550	0,966	0,959
13.03.2026 23	24,00	49,22	38,55	10,67	86,011	85,280	0,731	0,599	0,550	0,913	0,903
14.03.2026 23	24,00	53,29	43,43	9,86	102,955	102,246	0,708	0,599	0,550	1,014	1,008
15.03.2026 23	24,00	52,32	43,02	9,30	102,705	101,996	0,710	0,599	0,550	0,954	0,949
16.03.2026 23	24,00	52,39	43,13	9,26	102,158	101,465	0,693	0,599	0,550	0,945	0,940
17.03.2026 23	24,00	50,59	42,04	8,55	101,544	100,926	0,619	0,599	0,550	0,866	0,862
18.03.2026 23	24,00	53,25	43,34	9,91	99,866	99,128	0,739	0,599	0,550	0,989	0,982
19.03.2026 23	24,00	50,75	41,88	8,87	99,115	98,413	0,702	0,599	0,550	0,879	0,873
20.03.2026 23	24,00	40,91	34,53	6,38	72,939	72,186	0,753	0,599	0,550	0,510	0,502
Среднее	24,00	51,92	40,71	11,22	87,162	86,796	0,366	0,599	0,550	0,965	0,962
Итого	672,00				2440,540	2430,286	10,253			27,029	26,938

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.02.2026	95951,329	95178,209	893,250
20.03.2026	98391,869	97608,496	920,279

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru