

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 11

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 00569

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.11.2025 23	15,20	153,73	18,69	135,04	0,000	0,000	-0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
13.11.2025 23	24,00	119,40	38,95	80,45	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
14.11.2025 23	24,00	52,86	34,44	18,42	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
15.11.2025 23	24,00	52,72	32,03	20,69	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
16.11.2025 23	24,00	53,64	32,01	21,63	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
17.11.2025 23	24,00	54,09	33,03	21,06	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
18.11.2025 23	24,00	55,04	33,56	21,48	15,392	15,545	-0,152	5,209	5,272	0,330	0,334
19.11.2025 23	24,00	51,07	33,02	18,05	32,267	32,569	-0,302	5,727	5,786	0,582	0,588
20.11.2025 23	24,00	49,79	33,00	16,79	22,765	22,967	-0,202	3,895	3,912	0,384	0,386
Среднее	10,36	71,37	32,08	39,29	7,825	3,554	-0,033	2,542	2,398	0,065	0,065
Итого	207,20				70,424	71,081	-0,657			1,295	1,307

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.11.2025	-	-	-
20.11.2025	8854,494	8881,487	152,163

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru