

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 5

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2000851

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	48,26	37,65	10,61	93,698	93,191	0,507	0,690	0,641	0,966	0,962
22.11.2025 23	24,00	45,67	37,25	8,42	112,142	111,417	0,725	0,690	0,641	0,944	0,938
23.11.2025 23	24,00	45,42	37,07	8,35	107,960	107,266	0,694	0,690	0,641	0,900	0,895
24.11.2025 23	24,00	42,08	35,88	6,20	92,618	92,012	0,606	0,690	0,641	0,771	0,766
25.11.2025 23	24,00	45,79	37,31	8,48	108,264	107,441	0,823	0,690	0,641	0,917	0,910
26.11.2025 23	24,00	43,13	35,52	7,61	104,851	104,180	0,671	0,690	0,641	0,796	0,792
27.11.2025 23	24,00	43,46	35,47	7,99	104,015	103,359	0,656	0,690	0,641	0,830	0,825
28.11.2025 23	24,00	43,30	35,24	8,06	104,314	103,649	0,665	0,690	0,641	0,840	0,835
29.11.2025 23	24,00	43,05	34,70	8,35	97,498	96,922	0,576	0,690	0,641	0,808	0,803
30.11.2025 23	24,00	42,71	33,72	8,99	84,149	83,740	0,409	0,690	0,641	0,756	0,752
01.12.2025 23	24,00	42,08	33,41	8,67	81,654	81,112	0,542	0,690	0,641	0,707	0,702
02.12.2025 23	24,00	39,84	31,85	7,99	63,024	62,689	0,335	0,690	0,641	0,606	0,603
03.12.2025 23	24,00	44,77	34,52	10,25	82,042	81,684	0,358	0,690	0,641	0,840	0,837
04.12.2025 23	24,00	43,83	33,95	9,88	82,550	82,160	0,390	0,690	0,641	0,815	0,811
05.12.2025 23	24,00	43,69	33,77	9,92	82,266	81,912	0,354	0,690	0,641	0,815	0,811
06.12.2025 23	24,00	43,90	33,86	10,04	82,267	81,902	0,365	0,690	0,641	0,825	0,821
07.12.2025 23	24,00	43,52	33,64	9,88	82,147	81,769	0,378	0,690	0,641	0,810	0,807
08.12.2025 23	24,00	44,72	34,21	10,51	82,828	82,460	0,368	0,690	0,641	0,869	0,866
09.12.2025 23	24,00	45,90	35,05	10,85	82,914	82,528	0,386	0,690	0,641	0,898	0,894
10.12.2025 23	24,00	45,92	35,05	10,87	82,281	81,928	0,353	0,690	0,641	0,893	0,889
11.12.2025 23	24,00	45,93	34,92	11,01	82,734	82,383	0,351	0,690	0,641	0,910	0,906
12.12.2025 23	24,00	45,11	34,45	10,66	82,738	82,374	0,364	0,690	0,641	0,881	0,877
13.12.2025 23	24,00	46,38	36,55	9,83	111,898	111,158	0,740	0,690	0,641	1,066	1,059
14.12.2025 23	24,00	53,42	42,94	10,48	151,075	149,945	1,130	0,690	0,641	1,581	1,569
15.12.2025 23	24,00	51,66	42,30	9,36	160,759	159,463	1,296	0,690	0,641	1,497	1,485
16.12.2025 23	24,00	56,63	45,22	11,41	160,476	159,248	1,228	0,690	0,641	1,811	1,798
17.12.2025 23	24,00	60,12	47,75	12,37	155,726	154,570	1,156	0,690	0,641	1,924	1,910
18.12.2025 23	24,00	56,24	45,50	10,74	157,222	155,994	1,228	0,690	0,641	1,688	1,675
19.12.2025 23	24,00	54,36	44,36	10,00	155,570	154,354	1,216	0,690	0,641	1,554	1,542
20.12.2025 23	24,00	53,91	44,02	9,89	155,408	154,175	1,233	0,690	0,641	1,536	1,523
Среднее	24,00	46,83	37,24	9,59	106,236	105,566	0,670	0,690	0,641	1,035	1,029
Итого	720,00				3187,088	3166,985	20,103			31,056	30,861

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	109251,892	106914,639	1163,904	1139,167
20.12.2025 23	112438,980	110081,624	1194,959	1170,027

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru