

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Адмирала Макарова, д. 41

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1414243

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	51,18	40,81	10,37	138,417	140,344	-1,927	0,600	0,550	1,432	1,452
22.03.2026 23	24,00	49,44	39,88	9,56	138,467	140,414	-1,947	0,600	0,550	1,321	1,339
23.03.2026 23	24,00	50,50	40,35	10,15	138,283	140,241	-1,958	0,600	0,550	1,400	1,419
24.03.2026 23	24,00	51,55	41,02	10,53	138,403	140,342	-1,939	0,600	0,550	1,454	1,475
25.03.2026 23	24,00	51,15	40,62	10,53	136,691	138,678	-1,987	0,600	0,550	1,436	1,457
26.03.2026 23	24,00	51,21	40,65	10,56	136,746	138,657	-1,911	0,600	0,550	1,440	1,461
27.03.2026 23	24,00	51,27	40,68	10,59	136,753	138,675	-1,922	0,600	0,550	1,446	1,466
28.03.2026 23	24,00	50,01	39,93	10,08	136,327	138,308	-1,981	0,600	0,550	1,372	1,392
29.03.2026 23	24,00	49,87	39,86	10,01	134,785	136,814	-2,029	0,600	0,550	1,346	1,366
30.03.2026 23	24,00	49,66	39,78	9,88	134,630	136,668	-2,038	0,600	0,550	1,327	1,347
31.03.2026 23	24,00	50,71	40,23	10,48	134,417	136,437	-2,020	0,600	0,550	1,405	1,426
01.04.2026 23	24,00	49,89	39,78	10,11	134,427	136,480	-2,053	0,600	0,550	1,357	1,378
02.04.2026 23	24,00	41,34	35,04	6,30	136,584	139,075	-2,491	0,600	0,550	0,856	0,869
03.04.2026 23	24,00	36,12	31,62	4,50	140,379	143,088	-2,709	0,600	0,550	0,631	0,643
04.04.2026 23	24,00	47,43	38,51	8,92	139,788	141,510	-1,722	0,600	0,550	1,244	1,260
05.04.2026 23	24,00	50,65	40,27	10,38	137,235	139,282	-2,047	0,600	0,550	1,422	1,443
06.04.2026 23	24,00	49,93	39,99	9,94	138,368	140,448	-2,080	0,600	0,550	1,372	1,393
07.04.2026 23	24,00	50,77	40,48	10,29	138,245	140,273	-2,028	0,600	0,550	1,420	1,440
08.04.2026 23	24,00	54,40	42,09	12,31	134,339	136,218	-1,879	0,600	0,550	1,650	1,673
09.04.2026 23	24,00	57,70	43,75	13,95	133,116	134,916	-1,800	0,600	0,550	1,853	1,878
10.04.2026 23	24,00	57,72	43,85	13,87	133,143	134,951	-1,808	0,600	0,550	1,844	1,869
11.04.2026 23	24,00	56,28	43,20	13,08	133,189	135,005	-1,816	0,600	0,550	1,738	1,762
12.04.2026 23	24,00	53,42	41,60	11,82	133,196	135,113	-1,917	0,600	0,550	1,571	1,593
13.04.2026 23	24,00	51,86	40,86	11,00	135,142	137,126	-1,984	0,600	0,550	1,483	1,505
14.04.2026 23	24,00	52,58	41,22	11,36	135,641	137,534	-1,893	0,600	0,550	1,538	1,559
15.04.2026 23	24,00	52,83	41,36	11,47	135,640	137,456	-1,816	0,600	0,550	1,554	1,574
16.04.2026 23	24,00	44,81	37,87	6,94	140,825	142,776	-1,951	0,600	0,550	1,122	1,137
17.04.2026 23	24,00	36,35	30,33	6,02	57,336	58,074	-0,738	0,600	0,550	0,523	0,529
18.04.2026 23	24,00	24,58	20,58	4,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	23,28	19,23	4,05	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,28	38,51	9,77	124,684	126,497	-1,813	0,600	0,550	1,285	1,304
Итого	720,00				3740,512	3794,903	-54,391			38,556	39,106

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	63413,840	419423,565	859,247	9770,294
19.04.2026 23	67154,352	423218,468	897,803	9809,400

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru