

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. 8 марта, д. 4А

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1500183

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	30,74	28,86	1,88	28,734	28,979	-0,245	0,600	0,550	0,054	0,054
22.11.2025 23	24,00	30,53	28,88	1,65	28,617	28,860	-0,243	0,600	0,550	0,047	0,048
23.11.2025 23	24,00	26,38	25,52	0,87	28,582	28,777	-0,196	0,600	0,550	0,025	0,025
24.11.2025 23	24,00	31,31	29,44	1,88	28,530	28,765	-0,235	0,600	0,550	0,054	0,054
25.11.2025 23	24,00	34,39	31,81	2,58	28,293	28,506	-0,213	0,600	0,550	0,073	0,074
26.11.2025 23	24,00	32,46	30,37	2,09	27,833	28,000	-0,168	0,600	0,550	0,058	0,059
27.11.2025 23	24,00	31,48	29,27	2,20	27,275	27,422	-0,148	0,600	0,550	0,060	0,060
28.11.2025 23	24,00	33,95	31,31	2,64	26,965	27,107	-0,142	0,600	0,550	0,071	0,072
29.11.2025 23	24,00	34,35	31,68	2,67	26,653	26,755	-0,103	0,600	0,550	0,071	0,071
30.11.2025 23	24,00	34,07	31,30	2,78	26,357	26,450	-0,093	0,600	0,550	0,073	0,074
01.12.2025 23	24,00	33,32	30,78	2,54	27,627	27,729	-0,102	0,600	0,550	0,070	0,070
02.12.2025 23	24,00	40,50	36,25	4,26	27,426	27,519	-0,093	0,600	0,550	0,117	0,117
03.12.2025 23	24,00	42,30	37,88	4,42	26,782	26,877	-0,095	0,600	0,550	0,118	0,119
04.12.2025 23	24,00	43,49	38,63	4,86	26,482	26,562	-0,080	0,600	0,550	0,129	0,129
05.12.2025 23	24,00	45,46	40,06	5,40	26,519	26,597	-0,078	0,600	0,550	0,143	0,144
06.12.2025 23	24,00	46,61	41,04	5,56	27,724	27,787	-0,063	0,600	0,550	0,154	0,154
07.12.2025 23	24,00	46,49	40,97	5,52	27,943	28,006	-0,063	0,600	0,550	0,154	0,155
08.12.2025 23	24,00	46,99	41,24	5,75	26,996	27,070	-0,074	0,600	0,550	0,155	0,156
09.12.2025 23	23,75	40,43	35,97	4,46	25,671	25,753	-0,082	0,600	0,550	0,115	0,115
10.12.2025 23	24,00	41,37	36,83	4,54	28,665	28,694	-0,030	0,600	0,550	0,130	0,130
11.12.2025 23	24,00	49,67	43,46	6,21	27,963	27,919	0,044	0,600	0,550	0,174	0,173
12.12.2025 23	24,00	49,10	43,11	5,95	28,899	28,736	0,164	0,600	0,550	0,172	0,171
13.12.2025 23	24,00	55,85	47,76	8,07	26,521	26,384	0,137	0,600	0,550	0,214	0,213
14.12.2025 23	24,00	57,83	48,20	9,61	24,595	24,499	0,095	0,600	0,550	0,236	0,235
15.12.2025 23	24,00	56,25	46,88	9,33	24,841	24,751	0,090	0,600	0,550	0,231	0,231
16.12.2025 23	24,00	47,25	38,21	9,28	18,410	18,347	0,063	0,600	0,550	0,171	0,170
17.12.2025 23	24,00	59,30	47,48	11,81	20,749	20,718	0,031	0,600	0,550	0,245	0,245
18.12.2025 23	24,00	59,11	47,48	11,64	20,603	20,569	0,034	0,600	0,550	0,239	0,239
19.12.2025 23	24,00	58,97	47,57	11,40	20,536	20,499	0,036	0,600	0,550	0,234	0,234
20.12.2025 23	24,00	59,27	47,75	11,52	20,355	20,320	0,036	0,600	0,550	0,234	0,234
Среднее	23,99	43,31	37,87	5,45	26,105	26,165	-0,060	0,600	0,550	0,134	0,134
Итого	719,75				783,144	784,958	-1,814			4,023	4,025

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.11.2025	-39,295	122,829
20.12.2025	-41,109	126,852

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru