

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, площадь Ильича, д. 4

Номер прибора: 1415389

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	59,91	23,36	37,18	9,575	10,362	-0,787	0,588	0,539	0,355	0,385
22.03.2026 23	24,00	63,44	25,92	37,49	11,554	12,194	-0,640	0,588	0,539	0,432	0,457
23.03.2026 23	24,00	64,83	26,15	38,74	11,593	12,253	-0,660	0,588	0,539	0,448	0,475
24.03.2026 23	24,00	62,42	25,21	37,08	11,492	12,008	-0,515	0,588	0,539	0,426	0,445
25.03.2026 23	24,00	59,37	19,79	39,58	9,444	9,586	-0,141	0,588	0,539	0,373	0,379
26.03.2026 23	24,00	61,81	26,72	32,83	15,288	16,048	-0,760	0,588	0,539	0,503	0,527
27.03.2026 23	24,00	63,92	24,33	39,60	9,775	10,354	-0,579	0,588	0,539	0,386	0,410
28.03.2026 23	24,00	56,51	24,49	33,84	10,978	12,090	-1,112	0,588	0,539	0,369	0,409
29.03.2026 23	24,00	63,01	26,05	36,90	11,017	11,705	-0,688	0,588	0,539	0,406	0,432
30.03.2026 23	24,00	63,07	25,50	37,57	10,810	11,507	-0,697	0,588	0,539	0,405	0,432
31.03.2026 23	24,00	64,57	26,42	38,16	12,066	12,870	-0,804	0,588	0,539	0,460	0,491
01.04.2026 23	24,00	56,26	26,05	35,62	10,074	11,779	-1,705	0,588	0,539	0,354	0,420
02.04.2026 23	24,00	44,73	24,09	36,78	6,036	6,449	-0,413	0,588	0,539	0,222	0,237
03.04.2026 23	24,00	18,06	18,23	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
04.04.2026 23	24,00	16,88	17,16	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
05.04.2026 23	24,00	46,00	27,74	27,43	14,655	15,683	-1,028	0,588	0,539	0,402	0,430
06.04.2026 23	24,00	45,77	23,35	36,31	6,083	6,424	-0,341	0,588	0,539	0,221	0,233
07.04.2026 23	24,00	17,07	17,22	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
08.04.2026 23	24,00	14,78	14,64	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
09.04.2026 23	24,00	50,04	31,09	28,26	22,379	24,283	-1,904	0,588	0,539	0,632	0,686
10.04.2026 23	24,00	66,39	31,54	34,81	17,484	18,843	-1,359	0,588	0,539	0,608	0,656
11.04.2026 23	24,00	67,14	31,48	35,65	17,438	18,823	-1,386	0,588	0,539	0,621	0,671
12.04.2026 23	24,00	64,83	31,44	33,40	17,391	18,784	-1,393	0,588	0,539	0,580	0,627
13.04.2026 23	23,55	60,17	31,20	29,33	18,113	19,470	-1,357	0,588	0,539	0,531	0,571
14.04.2026 23	24,00	62,87	26,96	35,96	11,642	12,516	-0,874	0,588	0,539	0,418	0,450
15.04.2026 23	24,00	64,40	26,72	37,68	12,127	13,078	-0,952	0,588	0,539	0,456	0,493
16.04.2026 23	24,00	41,65	23,09	23,85	6,727	7,305	-0,578	0,588	0,539	0,161	0,174
17.04.2026 23	24,00	17,94	17,34	18,36	0,067	0,000	0,067	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	16,54	16,78	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	16,04	16,09	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	23,99	49,01	24,21	27,41	9,460	10,147	-0,687	0,588	0,539	0,326	0,350
Итого	719,55				283,807	304,413	-20,606			9,769	10,492

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	17110,311	1003,114
20.04.2026	17089,705	1012,883

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru