

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, пер. Железнодорожный, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97743

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	45,01	36,72	8,28	57,050	55,364	1,685	0,036	0,213	0,473	0,459
22.11.2025 23	24,00	44,49	36,81	7,67	63,535	61,451	2,084	0,036	0,210	0,486	0,472
23.11.2025 23	24,00	47,11	37,29	9,82	35,046	33,949	1,097	0,036	0,211	0,342	0,333
24.11.2025 23	24,00	44,47	35,90	8,58	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
25.11.2025 23	24,00	45,29	36,53	8,76	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
26.11.2025 23	24,00	49,00	39,74	9,26	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
27.11.2025 23	24,00	43,56	36,02	7,54	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
28.11.2025 23	24,00	48,65	38,91	9,74	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
29.11.2025 23	24,00	48,64	39,23	9,42	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
30.11.2025 23	24,00	52,93	40,60	12,34	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
01.12.2025 23	24,00	49,62	39,88	9,73	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
02.12.2025 23	24,00	49,09	38,85	10,24	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
03.12.2025 23	24,00	48,81	39,31	9,50	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
04.12.2025 23	24,00	52,17	40,28	11,89	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
05.12.2025 23	24,00	54,89	41,77	13,12	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
06.12.2025 23	24,00	49,14	38,51	10,62	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
07.12.2025 23	24,00	45,54	36,35	9,18	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
08.12.2025 23	24,00	49,08	38,26	10,82	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
09.12.2025 23	24,00	53,43	40,71	12,72	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
10.12.2025 23	24,00	50,53	39,62	10,90	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
11.12.2025 23	24,00	49,31	38,60	10,71	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
12.12.2025 23	24,00	46,34	36,62	9,72	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
13.12.2025 23	24,00	46,78	36,80	9,98	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
14.12.2025 23	24,00	54,74	40,61	14,13	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
15.12.2025 23	24,00	52,79	39,73	13,06	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
16.12.2025 23	24,00	51,60	38,97	12,63	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.12.2025 23	24,00	17,04	14,01	3,04	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.12.2025 23	24,00	54,26	41,04	13,22	25,935	25,471	0,465	0,036	0,229	0,341	0,337
19.12.2025 23	24,00	51,81	39,19	12,62	66,445	64,467	1,978	0,036	0,274	0,837	0,814
20.12.2025 23	24,00	53,90	39,03	14,87	59,762	58,567	1,194	0,036	0,286	0,884	0,871
Среднее	24,00	48,33	37,86	10,47	10,259	9,976	0,283	0,478	0,479	0,112	0,110
Итого	720,00				307,773	299,270	8,503			3,363	3,285

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.11.2025	37348,821	36825,595	413,577
20.12.2025	37656,594	37124,865	416,940

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru