

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 7

Номер прибора: 1310996

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	48,72	39,70	9,03	106,971	108,087	-1,116	0,600	0,550	0,965	0,976
22.03.2026 23	24,00	51,54	41,69	9,84	107,389	108,461	-1,072	0,600	0,550	1,056	1,067
23.03.2026 23	24,00	45,16	39,12	9,74	80,682	81,467	-0,785	0,600	0,550	0,785	0,793
24.03.2026 23	24,00	52,11	41,94	10,17	106,069	107,078	-1,008	0,600	0,550	1,077	1,089
25.03.2026 23	24,00	52,24	42,15	10,08	106,650	107,638	-0,989	0,600	0,550	1,074	1,085
26.03.2026 23	24,00	51,48	41,75	9,73	107,087	108,081	-0,994	0,600	0,550	1,041	1,052
27.03.2026 23	24,00	52,36	42,29	10,08	106,513	107,496	-0,984	0,600	0,550	1,072	1,084
28.03.2026 23	24,00	44,83	39,20	9,90	76,546	77,252	-0,706	0,600	0,550	0,757	0,765
29.03.2026 23	24,00	51,02	41,53	9,48	108,211	109,244	-1,033	0,600	0,550	1,025	1,036
30.03.2026 23	24,00	50,94	41,45	9,49	106,174	107,189	-1,015	0,600	0,550	1,006	1,017
31.03.2026 23	24,00	52,05	42,10	9,96	105,803	106,835	-1,033	0,600	0,550	1,052	1,064
01.04.2026 23	24,00	44,28	39,44	10,06	72,329	73,054	-0,725	0,600	0,550	0,727	0,735
02.04.2026 23	24,00	40,08	37,23	10,01	57,558	58,144	-0,586	0,600	0,550	0,575	0,582
03.04.2026 23	24,00	50,97	41,32	9,64	104,859	105,952	-1,093	0,600	0,550	1,010	1,021
04.04.2026 23	24,00	50,69	40,98	9,71	102,102	103,155	-1,054	0,600	0,550	0,990	1,002
05.04.2026 23	24,00	52,26	42,24	10,01	104,518	105,602	-1,084	0,600	0,550	1,045	1,057
06.04.2026 23	24,00	42,36	37,99	9,87	66,834	67,549	-0,715	0,600	0,550	0,659	0,667
07.04.2026 23	24,00	51,51	41,52	9,99	104,571	105,690	-1,119	0,600	0,550	1,043	1,056
08.04.2026 23	24,00	52,33	41,83	10,50	104,018	105,114	-1,096	0,600	0,550	1,091	1,104
09.04.2026 23	24,00	53,13	42,16	10,98	103,847	104,946	-1,100	0,600	0,550	1,138	1,152
10.04.2026 23	24,00	52,53	41,93	10,60	104,891	106,017	-1,127	0,600	0,550	1,110	1,124
11.04.2026 23	24,00	53,07	42,31	10,75	105,097	106,230	-1,133	0,600	0,550	1,129	1,142
12.04.2026 23	24,00	44,15	38,48	9,85	77,692	78,568	-0,876	0,600	0,550	0,764	0,774
13.04.2026 23	24,00	40,90	37,39	10,65	60,633	61,298	-0,665	0,600	0,550	0,645	0,653
14.04.2026 23	24,00	50,35	40,44	9,90	107,440	108,572	-1,133	0,600	0,550	1,063	1,075
15.04.2026 23	24,00	51,47	41,45	10,02	107,082	108,125	-1,044	0,600	0,550	1,072	1,083
16.04.2026 23	23,88	34,29	30,81	2,93	53,019	53,451	-0,433	0,600	0,550	0,156	0,157
17.04.2026 23	24,00	38,18	33,96	22,59	0,018	0,000	0,018	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	20,78	20,49	0,43	0,243	0,163	0,080	0,600	0,550	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	19,93	19,53	19,84	0,416	0,000	0,416	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,52	38,81	10,19	85,175	86,015	-0,840	0,600	0,550	0,838	0,847
Итого	719,88				2555,259	2580,461	-25,202			25,127	25,411

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	0,000	632,315
20.04.2026	0,000	657,442

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru