

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.10.2025 23	24,00	56,20	42,63	13,57	22,459	16,472	5,987	6,434	6,608	5,987	0,489
22.10.2025 23	24,00	56,09	42,11	13,98	22,382	16,319	6,063	6,445	6,618	6,063	0,495
23.10.2025 23	24,00	56,95	41,69	15,26	21,710	16,021	5,689	6,434	6,608	5,689	0,500
24.10.2025 23	24,00	58,28	42,51	15,77	21,010	16,026	4,984	6,424	6,598	4,984	0,481
25.10.2025 23	24,00	58,60	42,78	15,82	21,466	15,925	5,541	6,434	6,608	5,541	0,508
26.10.2025 23	24,00	57,61	42,13	15,48	22,022	15,583	6,439	6,383	6,567	6,439	0,534
27.10.2025 23	24,00	56,90	41,70	15,20	20,899	15,783	5,116	6,394	6,577	5,116	0,469
28.10.2025 23	24,00	56,67	43,04	13,63	24,862	18,679	6,183	6,842	6,985	6,183	0,524
29.10.2025 23	23,97	36,50	31,07	5,43	21,158	17,248	3,910	6,975	7,107	3,910	0,196
30.10.2025 23	23,95	57,38	44,02	13,36	27,063	21,024	6,039	7,169	7,291	6,039	0,558
31.10.2025 23	23,98	63,05	47,45	15,60	25,137	20,289	4,848	6,914	7,046	4,848	0,556
01.11.2025 23	24,00	59,01	44,36	14,65	24,328	19,022	5,306	6,618	6,771	5,306	0,522
02.11.2025 23	23,97	62,70	46,52	16,18	24,272	19,537	4,735	6,139	6,312	4,735	0,548
03.11.2025 23	23,97	64,30	47,76	16,54	24,928	20,165	4,763	6,863	7,005	4,763	0,574
04.11.2025 23	24,00	64,95	49,16	15,79	27,265	21,701	5,564	7,311	7,424	5,564	0,630
05.11.2025 23	23,98	63,68	48,14	15,54	25,728	21,365	4,363	7,169	7,291	4,363	0,546
06.11.2025 23	23,98	62,96	48,26	14,70	26,805	21,947	4,858	7,352	7,464	4,858	0,560
07.11.2025 23	24,00	56,70	44,17	12,53	26,406	21,397	5,009	7,220	7,332	5,009	0,492
08.11.2025 23	23,98	57,71	44,79	12,92	26,177	21,476	4,701	7,220	7,332	4,701	0,492
09.11.2025 23	23,97	59,11	45,61	13,50	26,368	21,147	5,221	7,179	7,291	5,221	0,533
10.11.2025 23	24,00	58,86	45,50	13,36	26,299	21,223	5,076	7,199	7,311	5,076	0,522
11.11.2025 23	23,98	57,53	44,61	12,92	26,125	21,211	4,914	7,209	7,322	4,914	0,499
12.11.2025 23	24,00	60,19	46,31	13,88	26,149	21,284	4,865	7,220	7,332	4,865	0,527
13.11.2025 23	23,98	57,21	44,46	12,75	26,044	21,177	4,867	7,179	7,291	4,867	0,494
14.11.2025 23	24,00	57,24	44,75	12,49	27,890	22,526	5,364	7,352	7,454	5,364	0,526
15.11.2025 23	24,00	55,88	43,25	12,63	26,244	20,968	5,276	7,158	7,281	5,276	0,501
16.11.2025 23	24,00	56,38	43,42	12,96	26,760	20,372	6,388	7,077	7,199	6,388	0,553
17.11.2025 23	23,98	57,41	44,08	13,33	26,183	20,762	5,421	7,128	7,250	5,421	0,526
18.11.2025 23	23,98	58,08	44,89	13,19	26,961	21,277	5,684	7,240	7,352	5,684	0,542
19.11.2025 23	23,97	55,41	42,81	12,60	25,423	19,904	5,519	6,924	7,056	5,519	0,491
20.11.2025 23	23,98	56,43	43,69	12,74	26,271	20,521	5,750	7,087	7,220	5,750	0,518
Среднее	23,99	57,93	44,12	13,82	24,536	19,441	5,305	6,926	7,061	5,305	0,513
Итого	743,63				772,794	608,351	164,443			164,443	15,905

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.10.2025	2234,084	353,219
20.11.2025	2392,029	369,123

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru