

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.11.2025 23	23,97	56,93	44,08	12,85	26,528	20,714	5,814	7,148	7,271	5,814	0,527
22.11.2025 23	23,97	57,01	43,96	13,05	26,005	20,486	5,519	7,067	7,189	5,519	0,514
23.11.2025 23	24,00	55,65	43,16	12,49	26,662	20,241	6,421	6,985	7,118	6,421	0,535
24.11.2025 23	23,97	56,27	43,50	12,77	26,124	20,336	5,788	7,036	7,169	5,788	0,515
25.11.2025 23	23,98	57,38	44,39	12,99	26,660	20,982	5,678	7,118	7,240	5,678	0,531
26.11.2025 23	24,00	55,17	43,16	12,01	26,754	21,099	5,655	7,169	7,291	5,655	0,495
27.11.2025 23	23,97	56,27	43,79	12,48	27,576	20,844	6,732	7,138	7,260	6,732	0,560
28.11.2025 23	24,00	56,19	43,56	12,63	27,036	21,075	5,961	7,179	7,291	5,961	0,530
29.11.2025 23	23,98	55,55	43,07	12,48	26,662	20,475	6,187	7,056	7,179	6,187	0,525
30.11.2025 23	23,98	53,38	41,74	11,64	26,922	20,109	6,813	6,873	7,005	6,813	0,518
01.12.2025 23	23,63	50,42	38,49	11,93	21,406	16,043	5,363	6,567	6,720	5,363	0,393
02.12.2025 23	23,98	52,31	34,69	17,62	14,063	9,305	4,758	5,914	6,118	4,758	0,360
03.12.2025 23	23,98	56,47	39,11	17,36	17,263	12,388	4,875	6,067	6,271	4,875	0,431
04.12.2025 23	23,98	55,34	38,47	16,87	17,794	12,178	5,616	6,027	6,220	5,616	0,450
05.12.2025 23	24,00	55,60	38,33	17,27	16,976	11,688	5,288	5,904	6,098	5,288	0,436
06.12.2025 23	23,97	45,57	40,42	5,15	9,614	7,105	2,509	3,844	4,630	2,509	0,247
07.12.2025 23	23,97	28,84	41,88	-13,04	0,000	0,000	0,000	1,040	2,835	0,000	0,000
08.12.2025 23	23,97	25,37	29,23	-3,86	0,000	0,034	-0,034	1,040	1,642	-0,034	-0,000
09.12.2025 23	24,00	37,04	30,45	6,59	8,330	4,800	3,530	3,233	3,314	3,530	0,235
10.12.2025 23	24,00	59,00	43,42	15,58	20,061	14,969	5,092	6,312	6,496	5,092	0,471
11.12.2025 23	24,00	58,63	42,20	16,43	19,434	14,457	4,977	6,281	6,485	4,977	0,467
12.12.2025 23	24,00	58,11	42,11	16,00	19,615	14,613	5,002	6,302	6,506	5,002	0,461
13.12.2025 23	24,00	61,23	43,40	17,83	19,564	14,589	4,975	6,312	6,516	4,975	0,499
14.12.2025 23	24,00	72,76	49,46	23,30	19,248	14,865	4,383	6,302	6,506	4,383	0,597
15.12.2025 23	24,00	67,70	47,24	20,46	19,054	14,888	4,166	6,312	6,516	4,166	0,523
16.12.2025 23	24,00	66,16	45,55	20,61	19,257	14,837	4,420	6,312	6,516	4,420	0,537
17.12.2025 23	24,00	65,53	45,83	19,70	19,052	14,711	4,341	6,281	6,485	4,341	0,510
18.12.2025 23	24,00	61,60	43,80	17,80	19,467	14,643	4,824	6,302	6,506	4,824	0,493
19.12.2025 23	24,00	59,62	42,12	17,50	19,917	14,571	5,346	6,292	6,506	5,346	0,506
20.12.2025 23	24,00	59,34	41,99	17,35	19,762	14,651	5,111	6,302	6,506	5,111	0,494
Среднее	23,98	55,21	41,75	13,46	19,252	14,594	4,837	5,990	6,247	4,837	0,445
Итого	719,30				586,806	441,696	145,110			145,110	13,360

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.11.2025	2392,029	369,123
20.12.2025	2531,780	382,483

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru