

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.02.2026 23	24,00	58,08	46,47	11,61	29,513	24,467	5,046	0,742	0,754	5,046	0,506
22.02.2026 23	24,00	55,57	44,75	10,82	30,238	24,092	6,146	0,739	0,750	6,146	0,527
23.02.2026 23	24,00	55,22	44,50	10,72	30,106	23,967	6,139	0,738	0,749	6,139	0,521
24.02.2026 23	23,92	56,24	45,22	11,02	29,213	23,753	5,460	0,739	0,750	5,460	0,500
25.02.2026 23	23,98	55,04	44,38	10,66	29,976	24,023	5,953	0,738	0,749	5,953	0,511
26.02.2026 23	23,98	56,70	45,28	11,42	30,398	24,177	6,221	0,740	0,749	6,221	0,551
27.02.2026 23	23,98	60,11	47,20	12,91	29,481	24,294	5,187	0,740	0,748	5,187	0,554
28.02.2026 23	24,00	58,47	45,96	12,51	29,752	24,021	5,731	0,738	0,745	5,731	0,560
01.03.2026 23	24,00	59,40	46,67	12,73	29,232	23,966	5,266	0,735	0,744	5,266	0,544
02.03.2026 23	24,00	56,33	44,59	11,74	27,143	22,408	4,735	0,696	0,706	4,735	0,479
03.03.2026 23	24,00	57,35	45,65	11,70	29,552	24,650	4,902	0,741	0,750	4,902	0,507
04.03.2026 23	24,00	60,66	47,76	12,90	29,460	24,566	4,894	0,739	0,748	4,894	0,544
05.03.2026 23	23,98	58,25	46,40	11,85	29,711	24,275	5,436	0,735	0,743	5,436	0,527
06.03.2026 23	23,98	57,97	45,97	12,00	29,376	24,514	4,862	0,738	0,747	4,862	0,515
07.03.2026 23	23,97	60,92	47,87	13,05	29,674	24,471	5,203	0,738	0,746	5,203	0,564
08.03.2026 23	23,98	63,40	49,62	13,78	29,461	24,664	4,797	0,742	0,749	4,797	0,569
09.03.2026 23	23,97	63,46	49,74	13,72	29,522	24,365	5,157	0,735	0,743	5,157	0,575
10.03.2026 23	23,97	59,60	47,26	12,34	29,592	24,473	5,119	0,739	0,747	5,119	0,537
11.03.2026 23	23,97	58,24	46,49	11,75	29,129	24,449	4,680	0,738	0,746	4,680	0,496
12.03.2026 23	23,87	55,65	43,54	12,11	24,469	20,553	3,916	0,711	0,721	3,916	0,425
13.03.2026 23	23,12	44,43	35,79	8,64	16,568	12,660	3,908	0,656	0,670	3,908	0,339
14.03.2026 23	23,97	58,13	46,32	11,81	29,320	24,160	5,160	0,734	0,742	5,160	0,516
15.03.2026 23	24,00	55,61	44,46	11,15	29,491	23,422	6,069	0,726	0,735	6,069	0,524
16.03.2026 23	24,00	55,87	44,94	10,93	29,486	23,738	5,748	0,732	0,741	5,748	0,510
17.03.2026 23	23,97	55,85	45,04	10,81	29,434	23,590	5,844	0,731	0,740	5,844	0,509
18.03.2026 23	24,00	56,02	45,97	10,05	33,032	27,457	5,575	0,748	0,753	5,575	0,508
19.03.2026 23	23,95	59,71	49,10	10,61	34,566	29,882	4,684	0,723	0,727	4,684	0,531
20.03.2026 23	23,97	61,53	49,54	11,99	30,544	26,252	4,292	0,786	0,791	4,292	0,517
Среднее	23,95	57,64	45,95	11,69	28,737	23,731	5,219	0,733	0,742	5,219	0,517
Итого	670,52				817,439	671,309	146,130			146,130	14,466

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.02.2026	2829,026	413,230
20.03.2026	2969,207	427,696

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru