

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.03.2026 23	23,97	60,30	48,71	11,59	31,347	25,857	5,490	7,964	8,025	5,490	0,558
22.03.2026 23	23,98	60,67	48,89	11,78	30,969	25,690	5,279	7,954	8,005	5,279	0,552
23.03.2026 23	23,97	61,15	45,85	15,30	22,712	18,692	4,020	7,128	7,260	4,020	0,460
24.03.2026 23	23,98	60,68	43,56	17,12	19,343	14,705	4,638	6,567	6,751	4,638	0,471
25.03.2026 23	24,00	62,01	44,20	17,81	18,946	14,734	4,212	6,618	6,802	4,212	0,467
26.03.2026 23	23,98	61,01	43,67	17,34	18,842	14,495	4,347	6,608	6,791	4,347	0,459
27.03.2026 23	23,98	61,76	44,09	17,67	18,895	14,604	4,291	6,608	6,791	4,291	0,466
28.03.2026 23	23,98	60,98	43,67	17,31	18,667	14,550	4,117	6,628	6,812	4,117	0,449
29.03.2026 23	23,95	61,69	43,99	17,70	19,279	14,086	5,193	6,577	6,761	5,193	0,502
30.03.2026 23	23,98	60,88	43,61	17,27	18,683	14,182	4,501	6,557	6,751	4,501	0,461
31.03.2026 23	24,00	51,67	39,70	11,97	11,998	8,328	3,670	5,088	5,129	3,670	0,305
01.04.2026 23	23,97	63,42	49,76	13,66	18,605	14,722	3,883	6,618	6,781	3,883	0,397
02.04.2026 23	23,98	63,29	46,38	16,91	19,015	14,405	4,610	6,608	6,781	4,610	0,475
03.04.2026 23	23,98	62,79	45,72	17,07	18,022	14,788	3,234	6,618	6,802	3,234	0,410
04.04.2026 23	23,98	61,63	44,85	16,78	18,773	14,065	4,708	6,577	6,771	4,708	0,465
05.04.2026 23	23,98	62,44	45,33	17,11	18,154	13,779	4,375	6,567	6,751	4,375	0,452
06.04.2026 23	24,00	63,35	45,59	17,76	18,044	13,714	4,330	6,587	6,771	4,330	0,460
07.04.2026 23	23,98	58,25	43,00	15,25	18,155	13,663	4,492	6,557	6,740	4,492	0,413
08.04.2026 23	23,95	61,20	43,64	17,56	18,075	13,406	4,669	6,557	6,751	4,669	0,462
09.04.2026 23	24,00	62,26	43,16	19,10	17,782	12,637	5,145	6,516	6,710	5,145	0,493
10.04.2026 23	24,00	61,69	43,01	18,68	17,442	13,150	4,292	6,526	6,720	4,292	0,454
11.04.2026 23	23,95	61,66	42,62	19,04	17,252	12,681	4,571	6,516	6,710	4,571	0,464
12.04.2026 23	23,97	64,39	43,96	20,43	16,789	12,690	4,099	6,536	6,730	4,099	0,465
13.04.2026 23	20,57	60,30	40,41	19,89	14,399	10,122	4,277	6,506	6,710	4,277	0,399
14.04.2026 23	23,98	61,28	41,82	19,46	16,745	11,919	4,826	6,496	6,700	4,826	0,466
15.04.2026 23	24,00	61,29	42,19	19,10	16,917	12,382	4,535	6,516	6,720	4,535	0,456
16.04.2026 23	23,98	62,25	43,46	18,79	17,225	13,248	3,977	6,343	6,536	3,977	0,443
17.04.2026 23	23,97	63,38	43,73	19,65	16,467	12,727	3,740	6,547	6,751	3,740	0,435
18.04.2026 23	23,97	57,03	39,86	17,17	16,341	12,518	3,823	6,536	6,740	3,823	0,389
19.04.2026 23	23,95	55,10	38,34	16,76	16,298	11,869	4,429	6,496	6,700	4,429	0,394
20.04.2026 23	23,97	55,75	38,30	17,45	16,295	11,602	4,693	6,516	6,710	4,693	0,412
Среднее	23,87	60,82	43,71	17,11	18,276	14,061	4,402	6,614	6,789	4,402	0,450
Итого	739,92				576,476	440,010	136,466			136,466	13,952

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.03.2026	2969,207	427,696
20.04.2026	3099,872	441,648

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru