

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.05.2026 23	23,98	58,25	34,99	23,26	10,439	6,694	3,745	6,40	6,63	0,329
22.05.2026 23	23,98	58,47	35,34	23,13	10,107	5,534	4,573	6,40	6,62	0,342
23.05.2026 23	23,98	58,69	34,85	23,84	9,786	6,039	3,747	6,02	6,24	0,319
24.05.2026 23	23,97	55,39	32,95	22,44	8,563	4,595	3,968	6,02	6,25	0,278
25.05.2026 23	23,92	55,21	32,52	22,69	7,656	3,026	4,630	5,65	5,87	0,273
26.05.2026 23	23,98	57,80	34,38	23,42	9,297	5,616	3,681	6,38	6,62	0,301
27.05.2026 23	23,98	57,66	33,86	23,80	9,341	4,970	4,371	6,38	6,62	0,320
28.05.2026 23	23,95	57,86	33,96	23,90	8,407	4,478	3,929	6,35	6,58	0,289
29.05.2026 23	23,95	56,64	33,70	22,94	7,066	3,621	3,445	6,28	6,50	0,239
30.05.2026 23	23,97	56,01	33,17	22,84	8,124	4,179	3,945	6,38	6,61	0,272
31.05.2026 23	24,00	54,76	31,67	23,09	7,789	2,955	4,834	6,32	6,55	0,280
01.06.2026 23	23,98	43,66	30,69	12,97	3,307	2,069	1,238	4,97	4,95	0,068
02.06.2026 23	24,00	22,59	21,39	1,20	0,000	0,038	-0,038	1,95	1,07	-0,000
03.06.2026 23	23,98	22,26	22,82	-0,56	0,000	0,000	0,000	2,07	1,09	0,000
04.06.2026 23	23,97	21,91	20,94	0,97	0,094	0,018	0,076	2,37	1,07	0,001
05.06.2026 23	24,00	21,82	21,38	0,44	0,000	0,036	-0,036	2,19	1,07	-0,000
06.06.2026 23	23,95	22,02	21,92	0,10	0,000	0,018	-0,018	2,05	1,07	-0,000
07.06.2026 23	23,97	22,12	25,63	-3,51	0,000	0,002	-0,002	2,28	1,07	-0,000
08.06.2026 23	23,97	22,15	22,84	-0,69	0,000	0,000	0,000	2,37	1,07	0,000
09.06.2026 23	23,98	22,49	22,40	0,09	0,041	0,018	0,023	2,75	1,85	0,000
10.06.2026 23	23,98	29,78	25,30	4,48	7,534	4,502	3,032	6,30	6,53	0,080
11.06.2026 23	23,98	48,27	31,99	16,28	9,424	4,631	4,793	6,40	6,64	0,255
12.06.2026 23	23,97	56,89	34,66	22,23	7,972	4,728	3,244	6,40	6,62	0,252
13.06.2026 23	23,97	57,59	34,49	23,10	7,510	4,026	3,484	6,40	6,62	0,254
14.06.2026 23	23,97	56,34	34,07	22,27	8,672	5,029	3,643	6,43	6,64	0,275
15.06.2026 23	23,98	57,14	35,36	21,78	10,383	6,313	4,070	6,43	6,65	0,323
16.06.2026 23	23,98	58,81	36,15	22,66	10,244	5,840	4,404	6,42	6,63	0,340
17.06.2026 23	21,85	59,10	34,85	24,25	7,922	4,292	3,630	6,38	6,60	0,276
18.06.2026 23	23,98	58,64	35,78	22,86	8,892	4,904	3,988	6,44	6,66	0,300
19.06.2026 23	24,00	59,42	35,96	23,46	8,632	4,636	3,996	6,43	6,65	0,300
20.06.2026 23	24,00	58,04	35,56	22,48	8,424	4,972	3,452	6,44	6,65	0,272
Среднее	23,91	46,70	30,82	15,88	6,310	3,477	2,834	5,23	5,10	0,201
Итого	741,13				195,625	107,773	87,852			6,238

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	0,000	0,000	3240,479	453,710
20.06.2026	195,625	107,773	3326,059	459,948

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru