

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.07.2026 по 20.08.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.07.2026 23										
22.07.2026 23										
23.07.2026 23										
24.07.2026 23										
25.07.2026 23										
26.07.2026 23										
27.07.2026 23										
28.07.2026 23										
29.07.2026 23										
30.07.2026 23										
31.07.2026 23										
01.08.2026 23										
02.08.2026 23										
03.08.2026 23										
04.08.2026 23	14,60	58,79	37,30	21,49	5,628	2,713	2,915	6,41	6,66	0,200
05.08.2026 23	24,00	58,97	36,99	21,98	9,311	5,166	4,145	6,49	6,70	0,310
06.08.2026 23	24,00	58,76	36,86	21,90	8,999	5,014	3,985	6,48	6,69	0,298
07.08.2026 23	24,00	58,75	37,23	21,52	9,201	4,826	4,375	6,48	6,69	0,311
08.08.2026 23	23,97	58,86	37,30	21,56	9,243	4,955	4,288	6,48	6,69	0,310
09.08.2026 23	24,00	59,21	37,30	21,91	9,160	4,700	4,460	6,45	6,68	0,316
10.08.2026 23	24,00	59,20	37,70	21,50	9,504	5,481	4,023	6,39	6,61	0,309
11.08.2026 23	24,00	58,21	37,08	21,13	9,476	5,256	4,220	6,47	6,69	0,308
12.08.2026 23	24,00	58,35	37,13	21,22	9,095	4,989	4,106	6,47	6,68	0,298
13.08.2026 23	23,98	58,00	37,08	20,92	8,970	4,949	4,021	6,51	6,71	0,291
14.08.2026 23	24,00	57,42	36,23	21,19	8,894	4,629	4,265	6,50	6,71	0,294
15.08.2026 23	24,00	57,55	35,96	21,59	8,773	3,916	4,857	6,49	6,70	0,310
16.08.2026 23	24,00	57,93	36,70	21,23	8,572	3,828	4,744	6,48	6,69	0,303
17.08.2026 23	24,00	57,83	36,47	21,36	8,454	4,333	4,121	6,50	6,71	0,284
18.08.2026 23	24,00	55,03	35,51	19,52	8,334	4,116	4,218	6,30	6,52	0,265
19.08.2026 23	24,00	54,29	35,54	18,75	8,012	3,718	4,294	6,25	6,48	0,255
20.08.2026 23	24,00	48,13	33,03	15,10	7,563	3,117	4,446	6,15	6,37	0,214
Среднее	23,44	57,37	36,55	20,82	8,658	4,453	4,205	6,43	6,64	0,287
Итого	398,55				147,189	75,702	71,487			4,875

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.07.2026	0,000	0,000	0,000	0,000
20.08.2026	147,189	75,702	3429,819	467,656

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru