

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	53,66	34,81	18,85	7,697	3,404	4,293	6,16	6,39	0,247
22.08.2026 23	24,00	53,20	34,44	18,76	8,049	3,984	4,065	6,14	6,37	0,246
23.08.2026 23	24,00	53,12	35,88	17,24	10,259	5,840	4,419	6,17	6,38	0,286
24.08.2026 23	24,00	52,28	37,25	15,03	12,278	7,944	4,334	6,17	6,39	0,297
25.08.2026 23	24,00	53,05	36,72	16,33	11,994	7,482	4,512	6,23	6,44	0,311
26.08.2026 23	24,00	55,00	37,54	17,46	11,906	7,819	4,087	6,23	6,45	0,314
27.08.2026 23	24,00	53,03	37,82	15,21	6,851	3,026	3,825	6,61	6,82	0,207
28.08.2026 23	24,00	53,63	34,52	19,11	5,086	1,542	3,544	6,18	6,40	0,181
29.08.2026 23	24,00	54,41	35,16	19,25	7,236	3,296	3,940	6,26	6,52	0,234
30.08.2026 23	24,00	53,38	34,53	18,85	6,792	2,780	4,012	6,23	6,49	0,223
31.08.2026 23	24,00	52,92	34,84	18,08	6,433	2,630	3,803	5,61	5,82	0,207
01.09.2026 23	24,00	52,93	37,27	15,66	10,818	6,342	4,476	6,11	6,34	0,286
02.09.2026 23	24,00	52,15	38,22	13,93	11,531	7,249	4,282	5,61	5,82	0,276
03.09.2026 23	24,00	51,96	34,57	17,39	10,155	5,163	4,992	6,14	6,37	0,294
04.09.2026 23	24,00	53,46	35,06	18,40	9,769	5,392	4,377	6,44	6,68	0,284
05.09.2026 23	24,00	53,50	34,82	18,68	9,877	5,226	4,651	6,44	6,67	0,295
06.09.2026 23	24,00	52,78	35,22	17,56	9,914	4,785	5,129	6,42	6,65	0,298
07.09.2026 23	24,00	52,35	33,87	18,48	9,870	4,845	5,025	6,47	6,68	0,297
08.09.2026 23	24,00	52,00	33,23	18,77	9,666	5,317	4,349	6,45	6,67	0,278
09.09.2026 23	24,00	51,74	33,09	18,65	9,727	4,922	4,805	6,44	6,66	0,288
10.09.2026 23	24,00	51,40	34,14	17,26	6,958	3,588	3,370	5,57	5,58	0,198
11.09.2026 23	24,00	55,06	36,32	18,74	6,467	3,303	3,163	6,40	6,64	0,201
12.09.2026 23	24,00	54,75	36,70	18,05	5,975	3,026	2,949	6,40	6,63	0,183
13.09.2026 23	24,00	54,56	35,52	19,04	5,595	2,725	2,870	6,42	6,65	0,177
14.09.2026 23	24,00	53,86	34,74	19,12	5,658	3,233	2,425	6,44	6,66	0,165
15.09.2026 23	24,00	54,56	35,91	18,65	5,141	2,316	2,825	6,38	6,62	0,166
16.09.2026 23	23,97	51,45	34,82	16,63	3,719	1,827	1,892	5,58	5,81	0,107
17.09.2026 23	24,00	34,18	26,44	7,74	0,001	0,000	0,001	1,09	1,13	0,000
18.09.2026 23	24,00	24,41	26,36	-1,95	0,000	0,000	0,000	1,04	1,07	0,000
19.09.2026 23	24,00	21,63	23,00	-1,37	3,157	2,089	1,068	2,68	2,78	0,010
20.09.2026 23	24,00	29,40	24,54	4,86	7,987	4,633	3,354	6,20	6,41	0,087
Среднее	24,00	49,86	34,11	15,76	7,631	4,056	3,575	5,77	5,97	0,214
Итого	743,97				236,565	125,727	110,838			6,647

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	0,000	0,000	3429,819	467,656
20.09.2026	236,565	125,727	3538,373	474,302

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru