

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 5 блок 1

Номер прибора: 267845

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	0,00	64,41	47,86	16,55	63,920	64,570	-0,650	6,00	5,00	1,053	1,069
22.11.2025 23	24,00	0,00	67,71	49,86	17,85	66,220	66,220	0,000	6,00	5,00	1,182	1,182
23.11.2025 23	24,00	0,00	64,30	48,09	16,21	66,260	66,260	0,000	6,00	5,00	1,074	1,074
24.11.2025 23	24,00	0,00	65,28	48,71	16,57	66,520	66,520	0,000	6,00	5,00	1,101	1,102
25.11.2025 23	24,00	0,00	64,61	49,71	14,90	16,420	18,630	-2,210	6,00	5,00	0,265	0,278
26.11.2025 23	24,00	0,00	67,93	55,67	12,26	17,970	18,210	-0,240	6,00	5,00	0,218	0,223
27.11.2025 23	24,00	0,00	66,65	52,66	13,99	56,060	56,060	0,000	6,00	5,00	0,784	0,784
28.11.2025 23	24,00	0,00	63,16	47,44	15,72	54,820	54,250	0,570	6,00	5,00	0,864	0,853
29.11.2025 23	24,00	0,00	65,73	48,80	16,93	54,650	54,650	0,000	6,00	5,00	0,926	0,925
30.11.2025 23	24,00	0,00	61,43	45,54	15,89	53,100	53,100	0,000	6,00	5,00	0,843	0,844
01.12.2025 23	24,00	0,00	57,00	42,02	14,98	48,900	49,140	-0,240	6,00	5,00	0,733	0,736
02.12.2025 23	24,00	0,00	52,47	38,74	13,73	50,200	50,200	0,000	6,00	5,00	0,688	0,689
03.12.2025 23	24,00	0,00	58,63	41,45	17,18	49,270	49,270	0,000	6,00	5,00	0,846	0,846
04.12.2025 23	24,00	0,00	62,90	43,03	19,87	49,030	49,030	0,000	6,00	5,00	0,971	0,974
05.12.2025 23	24,00	0,00	72,01	46,91	25,10	50,330	50,330	0,000	6,00	5,00	1,263	1,263
06.12.2025 23	24,00	0,00	73,93	47,41	26,52	50,670	50,670	0,000	6,00	5,00	1,343	1,344
07.12.2025 23	24,00	0,00	72,56	46,77	25,79	49,840	49,840	0,000	6,00	5,00	1,288	1,285
08.12.2025 23	24,00	0,00	69,52	45,84	23,68	51,410	51,410	0,000	6,00	5,00	1,214	1,217
09.12.2025 23	24,00	0,00	70,26	46,50	23,76	50,950	50,950	0,000	6,00	5,00	1,211	1,211
10.12.2025 23	24,00	0,00	74,16	48,64	25,52	51,750	51,750	0,000	6,00	5,00	1,321	1,321
11.12.2025 23	24,00	0,00	72,29	47,69	24,60	52,210	52,210	0,000	6,00	5,00	1,282	1,284
12.12.2025 23	24,00	0,00	74,74	48,71	26,03	52,100	52,100	0,000	6,00	5,00	1,356	1,356
13.12.2025 23	24,00	0,00	73,42	48,10	25,32	52,040	52,040	0,000	6,00	5,00	1,320	1,318
14.12.2025 23	24,00	0,00	76,86	48,90	27,96	51,690	51,690	0,000	6,00	5,00	1,447	1,445
15.12.2025 23	24,00	0,00	76,18	48,58	27,60	51,040	51,040	0,000	6,00	5,00	1,410	1,409
16.12.2025 23	24,00	0,00	77,53	48,82	28,71	50,410	50,410	0,000	6,00	5,00	1,449	1,447
17.12.2025 23	24,00	0,00	71,86	46,15	25,71	50,250	50,250	0,000	6,00	5,00	1,288	1,292
18.12.2025 23	24,00	0,00	75,95	48,21	27,74	50,230	50,230	0,000	6,00	5,00	1,393	1,393
19.12.2025 23	24,00	0,00	74,78	48,42	26,36	50,430	50,430	0,000	6,00	5,00	1,330	1,329
20.12.2025 23	24,00	0,00	74,91	48,34	26,57	51,100	51,100	0,000	6,00	5,00	1,359	1,358
Среднее	24,00	0,00	68,77	47,45	21,32	50,993	51,085	-0,092	6,00	5,00	1,094	1,095
Итого	720,00	0,00				1529,790	1532,560	-2,770			32,822	32,853

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.11.2025	17512,360	17423,900	412,882	9792,00	0,00
20.12.2025	19042,150	18956,460	445,704	10512,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru