

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 5 блок 1

Номер прибора: 267845

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	0,00	71,74	46,42	25,32	45,500	45,500	0,000	0,59	0,49	1,152	1,152
22.03.2026 23	24,00	0,00	70,88	45,72	25,16	44,540	44,540	0,000	0,59	0,49	1,117	1,121
23.03.2026 23	24,00	0,00	71,37	45,85	25,52	44,530	44,530	0,000	0,59	0,49	1,138	1,136
24.03.2026 23	24,00	0,00	73,15	46,44	26,71	44,280	44,280	0,000	0,59	0,49	1,183	1,183
25.03.2026 23	24,00	0,00	71,56	45,74	25,82	43,920	43,920	0,000	0,59	0,49	1,133	1,134
26.03.2026 23	24,00	0,00	69,33	44,62	24,71	43,560	43,560	0,000	0,59	0,49	1,074	1,076
27.03.2026 23	24,00	0,00	70,77	46,09	24,68	46,060	46,460	-0,400	0,59	0,49	1,137	1,147
28.03.2026 23	24,00	0,00	70,35	45,39	24,96	44,110	44,110	0,000	0,59	0,49	1,100	1,101
29.03.2026 23	24,00	0,00	71,52	45,81	25,71	43,700	43,700	0,000	0,59	0,49	1,120	1,124
30.03.2026 23	24,00	0,00	70,37	46,48	23,89	45,570	45,770	-0,200	0,59	0,49	1,088	1,093
31.03.2026 23	24,00	0,00	70,49	45,64	24,85	44,640	44,640	0,000	0,59	0,49	1,109	1,109
01.04.2026 23	24,00	0,00	68,27	44,88	23,39	45,040	45,040	0,000	0,59	0,49	1,051	1,053
02.04.2026 23	24,00	0,00	70,15	46,15	24,00	45,750	45,750	0,000	0,59	0,49	1,097	1,098
03.04.2026 23	24,00	0,00	70,05	46,35	23,70	45,880	45,880	0,000	0,59	0,49	1,088	1,087
04.04.2026 23	24,00	0,00	70,68	46,12	24,56	45,660	45,660	0,000	0,59	0,49	1,122	1,121
05.04.2026 23	24,00	0,00	72,00	46,62	25,38	45,470	45,470	0,000	0,59	0,49	1,154	1,154
06.04.2026 23	24,00	0,00	71,03	46,25	24,78	45,850	45,850	0,000	0,59	0,49	1,134	1,136
07.04.2026 23	24,00	0,00	69,32	45,30	24,02	45,270	45,270	0,000	0,59	0,49	1,089	1,087
08.04.2026 23	24,00	0,00	72,54	45,56	26,98	44,190	44,190	0,000	0,59	0,49	1,194	1,192
09.04.2026 23	24,00	0,00	74,03	46,06	27,97	44,240	44,240	0,000	0,59	0,49	1,237	1,237
10.04.2026 23	24,00	0,00	71,55	45,36	26,19	44,650	44,650	0,000	0,59	0,49	1,168	1,169
11.04.2026 23	24,00	0,00	71,68	45,49	26,19	44,970	44,970	0,000	0,59	0,49	1,177	1,178
12.04.2026 23	24,00	0,00	69,86	45,06	24,80	45,490	45,490	0,000	0,59	0,49	1,126	1,128
13.04.2026 23	24,00	0,00	66,38	43,98	22,40	44,140	46,100	-1,960	0,59	0,49	0,983	1,033
14.04.2026 23	24,00	0,00	71,07	46,21	24,86	49,070	49,070	0,000	0,59	0,49	1,219	1,220
15.04.2026 23	24,00	0,00	72,44	47,44	25,00	49,450	49,450	0,000	0,59	0,49	1,235	1,236
16.04.2026 23	24,00	0,00	60,61	41,65	18,96	26,370	28,010	-1,640	0,59	0,49	0,482	0,531
17.04.2026 23	24,00	0,00	73,33	51,28	22,05	19,500	19,280	0,220	0,59	0,49	0,435	0,425
18.04.2026 23	24,00	0,00	26,36	25,14	1,22	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	0,00	25,80	24,89	0,91	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	67,62	44,47	23,16	40,713	40,846	-0,133	0,59	0,49	1,011	1,015
Итого	720,00	0,00				1221,400	1225,380	-3,980			30,342	30,464

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.03.2026	23260,140	23180,200	561,445	12672,00	0,00
20.04.2026	24481,540	24405,580	591,787	13392,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru