

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 5 блок 2

Номер прибора: 903523

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
21.03.2026 23	24,00	70,71	50,46	20,25	49,725	0,000	49,725	1,010	0,000
22.03.2026 23	24,00	69,77	48,84	20,93	48,737	0,000	48,737	1,023	0,000
23.03.2026 23	24,00	70,24	48,06	22,18	48,731	0,000	48,731	1,083	0,000
24.03.2026 23	24,00	71,92	48,34	23,58	48,431	0,000	48,431	1,144	0,000
25.03.2026 23	24,00	70,52	47,77	22,75	48,108	0,000	48,108	1,097	0,000
26.03.2026 23	24,00	68,22	46,80	21,42	47,659	0,000	47,659	1,023	0,000
27.03.2026 23	24,00	69,68	47,94	21,74	50,390	0,000	50,390	1,093	0,000
28.03.2026 23	24,00	69,27	47,35	21,92	48,231	0,000	48,231	1,060	0,000
29.03.2026 23	24,00	70,39	47,88	22,51	47,800	0,000	47,800	1,078	0,000
30.03.2026 23	24,00	69,37	48,10	21,27	49,823	0,000	49,823	1,063	0,000
31.03.2026 23	24,00	69,35	47,54	21,81	48,787	0,000	48,787	1,067	0,000
01.04.2026 23	24,00	67,20	46,65	20,55	49,164	0,000	49,164	1,013	0,000
02.04.2026 23	24,00	69,18	48,01	21,17	50,042	0,000	50,042	1,062	0,000
03.04.2026 23	24,00	69,01	48,37	20,64	50,185	0,000	50,185	1,039	0,000
04.04.2026 23	24,00	69,48	48,33	21,15	49,986	0,000	49,986	1,060	0,000
05.04.2026 23	24,00	70,95	49,16	21,79	49,709	0,000	49,709	1,086	0,000
06.04.2026 23	24,00	70,05	48,75	21,30	50,192	0,000	50,192	1,072	0,000
07.04.2026 23	24,00	68,19	47,68	20,51	49,505	0,000	49,505	1,018	0,000
08.04.2026 23	24,00	71,31	48,27	23,04	48,388	0,000	48,388	1,118	0,000
09.04.2026 23	24,00	72,81	48,95	23,86	48,415	0,000	48,415	1,158	0,000
10.04.2026 23	24,00	70,48	48,23	22,25	48,871	0,000	48,871	1,091	0,000
11.04.2026 23	24,00	70,63	48,30	22,33	49,200	0,000	49,200	1,101	0,000
12.04.2026 23	24,00	68,68	47,56	21,12	49,715	0,000	49,715	1,052	0,000
13.04.2026 23	24,00	65,23	45,89	19,34	48,419	0,000	48,419	0,936	0,000
14.04.2026 23	24,00	69,94	48,50	21,44	53,640	0,000	53,640	1,152	0,000
15.04.2026 23	24,00	71,65	49,72	21,93	53,977	0,000	53,977	1,188	0,000
16.04.2026 23	24,00	58,79	35,82	22,97	28,748	0,000	28,748	0,440	0,000
17.04.2026 23	24,00	72,36	38,40	33,96	22,035	0,000	22,035	0,385	0,000
18.04.2026 23	24,00	23,02	22,00	1,02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	22,05	21,47	0,58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	66,35	45,64	20,71	44,554	0,000	44,554	0,957	0,000
Итого	720,00				1336,613	0,000	1336,613	28,712	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2026	35238,790	24514,156	739,530	515,254
20.04.2026	36575,403	24514,156	768,242	515,254

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru