

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Дёповская, д. 6

Номер прибора: 1601872

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	18,80	44,42	33,25	11,17	37,610	38,293	-0,682	0,356	0,344	0,421	0,428
22.11.2025 23	19,10	45,98	33,78	12,20	38,077	38,675	-0,598	0,362	0,350	0,468	0,471
23.11.2025 23	19,20	45,90	33,66	12,24	37,622	38,534	-0,912	0,355	0,342	0,441	0,450
24.11.2025 23	18,60	43,30	32,42	10,88	37,132	37,798	-0,665	0,348	0,336	0,395	0,401
25.11.2025 23	17,77	41,26	31,55	9,71	35,601	36,111	-0,510	0,349	0,338	0,337	0,340
26.11.2025 23	20,87	48,38	35,30	13,08	39,905	40,711	-0,805	0,347	0,334	0,503	0,512
27.11.2025 23	20,37	46,81	34,35	12,46	39,379	40,131	-0,752	0,349	0,337	0,469	0,476
28.11.2025 23	20,02	44,89	33,39	11,50	39,314	39,741	-0,427	0,337	0,325	0,455	0,459
29.11.2025 23	21,00	49,19	35,58	13,61	40,058	40,678	-0,619	0,347	0,335	0,535	0,543
30.11.2025 23	20,40	49,15	35,16	13,99	39,050	39,613	-0,563	0,339	0,327	0,534	0,542
01.12.2025 23	24,00	54,65	39,74	14,91	44,575	45,462	-0,887	0,353	0,339	0,664	0,678
02.12.2025 23	24,00	53,70	39,04	14,66	44,093	45,603	-1,511	0,353	0,340	0,645	0,669
03.12.2025 23	24,00	49,93	37,03	12,90	43,666	44,893	-1,226	0,378	0,366	0,563	0,579
04.12.2025 23	23,62	51,27	36,96	14,31	41,507	42,964	-1,456	0,420	0,410	0,592	0,614
05.12.2025 23	24,00	55,42	38,65	16,77	41,120	42,505	-1,385	0,470	0,460	0,689	0,713
06.12.2025 23	24,00	52,23	37,13	15,10	40,885	42,161	-1,276	0,479	0,470	0,616	0,636
07.12.2025 23	24,00	51,29	36,51	14,78	40,926	42,201	-1,275	0,480	0,470	0,604	0,624
08.12.2025 23	20,65	47,56	33,77	13,79	36,005	36,863	-0,858	0,452	0,442	0,502	0,515
09.12.2025 23	24,00	52,10	37,12	14,98	41,541	42,926	-1,385	0,470	0,460	0,622	0,643
10.12.2025 23	24,00	54,27	38,39	15,88	41,272	42,608	-1,336	0,458	0,448	0,654	0,677
11.12.2025 23	24,00	52,15	37,15	15,00	40,919	42,131	-1,212	0,462	0,453	0,613	0,632
12.12.2025 23	24,00	51,61	36,70	14,91	40,722	41,879	-1,157	0,457	0,447	0,606	0,624
13.12.2025 23	24,00	50,96	36,15	14,81	40,912	42,205	-1,293	0,445	0,435	0,605	0,625
14.12.2025 23	24,00	53,32	36,39	16,93	40,847	42,182	-1,335	0,447	0,437	0,690	0,713
15.12.2025 23	24,00	55,17	37,24	17,93	40,101	41,265	-1,165	0,458	0,448	0,718	0,740
16.12.2025 23	24,00	55,34	37,13	18,21	40,029	41,247	-1,219	0,468	0,458	0,728	0,751
17.12.2025 23	21,15	52,34	34,85	17,49	38,741	39,472	-0,731	0,316	0,304	0,638	0,650
18.12.2025 23	24,00	54,86	38,75	16,11	45,606	46,354	-0,747	0,396	0,382	0,734	0,746
19.12.2025 23	24,00	54,09	38,25	15,84	42,740	44,097	-1,357	0,424	0,412	0,678	0,701
20.12.2025 23	24,00	56,59	38,41	18,18	40,299	41,714	-1,415	0,440	0,430	0,731	0,758
Среднее	22,32	50,60	36,13	14,48	40,342	41,367	-1,025	0,404	0,393	0,582	0,597
Итого	669,53				1210,255	1241,014	-30,759			17,445	17,911

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	60288,149	63400,157	849,642
20.12.2025	61498,404	64641,172	867,088

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru