

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Деповская, д. 6

Номер прибора: 1601872

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	57,99	42,04	15,95	45,024	46,711	-1,688	0,413	0,400	0,717	0,746
22.03.2026 23	24,00	55,34	40,05	15,29	42,080	43,614	-1,535	0,410	0,398	0,640	0,664
23.03.2026 23	24,00	53,19	37,73	15,46	37,783	39,096	-1,313	0,406	0,396	0,584	0,605
24.03.2026 23	24,00	56,25	40,93	15,32	44,527	46,154	-1,627	0,424	0,412	0,682	0,708
25.03.2026 23	24,00	56,83	39,40	17,43	40,011	41,319	-1,307	0,349	0,338	0,668	0,690
26.03.2026 23	24,00	59,62	42,99	16,63	46,561	47,894	-1,333	0,471	0,458	0,773	0,796
27.03.2026 23	24,00	56,65	42,18	14,47	47,878	49,285	-1,407	0,466	0,455	0,693	0,714
28.03.2026 23	24,00	55,44	40,95	14,49	45,002	46,196	-1,194	0,443	0,431	0,651	0,669
29.03.2026 23	24,00	51,39	36,16	15,23	34,456	35,293	-0,837	0,419	0,409	0,530	0,544
30.03.2026 23	24,00	52,78	37,62	15,16	38,070	39,067	-0,997	0,409	0,398	0,572	0,586
31.03.2026 23	24,00	50,93	36,07	14,86	36,220	37,172	-0,952	0,408	0,397	0,544	0,560
01.04.2026 23	24,00	52,99	37,36	15,63	36,279	37,069	-0,790	0,402	0,390	0,586	0,601
02.04.2026 23	24,00	46,37	32,34	14,03	25,625	26,154	-0,529	0,318	0,310	0,395	0,409
03.04.2026 23	24,00	48,56	34,89	13,67	33,195	33,722	-0,528	0,420	0,409	0,490	0,502
04.04.2026 23	24,00	58,57	42,47	16,10	46,409	47,775	-1,366	0,431	0,419	0,746	0,769
05.04.2026 23	24,00	60,05	43,63	16,42	46,235	47,613	-1,378	0,415	0,402	0,758	0,782
06.04.2026 23	24,00	51,93	37,78	14,15	38,615	39,502	-0,887	0,416	0,404	0,551	0,563
07.04.2026 23	24,00	55,94	41,24	14,70	46,144	47,322	-1,177	0,435	0,424	0,677	0,696
08.04.2026 23	24,00	59,32	42,27	17,05	45,751	46,916	-1,165	0,458	0,446	0,779	0,799
09.04.2026 23	24,00	59,07	42,09	16,98	45,324	46,463	-1,139	0,453	0,441	0,768	0,789
10.04.2026 23	24,00	58,07	41,74	16,33	44,964	45,984	-1,020	0,467	0,455	0,733	0,751
11.04.2026 23	24,00	56,80	41,23	15,57	44,895	45,955	-1,060	0,541	0,529	0,698	0,716
12.04.2026 23	24,00	53,56	37,25	16,31	36,263	37,032	-0,768	0,368	0,358	0,589	0,602
13.04.2026 23	24,00	51,76	36,81	14,95	36,039	36,425	-0,387	0,421	0,409	0,565	0,575
14.04.2026 23	24,00	58,25	42,23	16,02	45,973	46,987	-1,013	0,475	0,464	0,735	0,753
15.04.2026 23	24,00	56,52	41,50	15,02	38,298	39,170	-0,873	0,437	0,430	0,636	0,652
16.04.2026 23	24,00	17,39	17,05	0,34	0,000	0,000	0,000	0,284	0,276	0,000	0,000
17.04.2026 23	24,00	16,14	15,88	0,26	0,000	0,000	0,000	0,278	0,271	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	16,14	16,30	-0,16	0,000	0,000	0,000	0,282	0,271	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	13,96	14,15	-0,19	0,000	0,000	0,000	0,276	0,270	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,93	36,48	13,45	35,587	36,530	-0,942	0,407	0,396	0,559	0,575
Итого	720,00				1067,620	1095,890	-28,270			16,759	17,239

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	65141,941	68465,849	929,412
20.04.2026	66209,561	69561,739	946,171

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru