

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 9

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 12368

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,62	42,23	13,39	86,933	84,075	2,858	0,588	0,539	1,162	1,126
22.03.2026 23	24,00	56,09	42,55	13,55	87,054	84,200	2,854	0,588	0,539	1,176	1,140
23.03.2026 23	24,00	55,88	42,38	13,50	86,883	84,035	2,848	0,588	0,539	1,170	1,134
24.03.2026 23	24,00	55,36	42,07	13,29	86,967	84,117	2,851	0,588	0,539	1,153	1,118
25.03.2026 23	24,00	55,47	41,58	13,89	52,716	51,805	0,911	0,588	0,539	0,804	0,720
26.03.2026 23	24,00	56,90	43,48	13,42	90,764	87,804	2,960	0,588	0,539	1,218	1,178
27.03.2026 23	24,00	55,37	41,89	13,48	86,490	83,595	2,895	0,588	0,539	1,164	1,127
28.03.2026 23	24,00	54,77	41,51	13,26	86,212	83,319	2,893	0,588	0,539	1,142	1,105
29.03.2026 23	24,00	55,66	42,15	13,51	86,466	83,593	2,873	0,588	0,539	1,167	1,129
30.03.2026 23	24,00	55,58	42,17	13,41	86,563	83,685	2,878	0,588	0,539	1,158	1,122
31.03.2026 23	24,00	54,75	41,57	13,18	86,356	83,480	2,877	0,588	0,539	1,137	1,101
01.04.2026 23	24,00	55,27	41,88	13,38	86,570	83,711	2,859	0,588	0,539	1,154	1,120
02.04.2026 23	24,00	52,09	40,32	11,78	43,863	42,462	1,401	0,588	0,539	0,575	0,500
03.04.2026 23	24,00	53,68	41,13	12,54	87,020	84,122	2,898	0,588	0,539	1,090	1,055
04.04.2026 23	24,00	53,34	40,80	12,54	86,654	83,765	2,888	0,588	0,539	1,085	1,050
05.04.2026 23	24,00	53,35	40,89	12,47	86,867	83,982	2,884	0,588	0,539	1,081	1,047
06.04.2026 23	24,00	51,50	40,08	11,42	46,557	45,192	1,365	0,588	0,539	0,588	0,516
07.04.2026 23	24,00	50,06	38,80	11,27	86,784	83,864	2,920	0,588	0,539	0,982	0,945
08.04.2026 23	24,00	52,87	39,92	12,95	86,072	83,176	2,896	0,588	0,539	1,105	1,077
09.04.2026 23	24,00	55,30	41,32	13,98	85,859	82,969	2,890	0,588	0,539	1,203	1,160
10.04.2026 23	24,00	53,63	40,46	13,18	86,008	83,093	2,915	0,588	0,539	1,132	1,095
11.04.2026 23	24,00	53,76	40,52	13,24	84,045	81,190	2,855	0,588	0,539	1,109	1,075
12.04.2026 23	24,00	56,09	42,02	14,08	86,162	83,271	2,891	0,588	0,539	1,211	1,172
13.04.2026 23	24,00	53,38	40,28	13,10	81,719	78,956	2,763	0,588	0,539	1,075	1,034
14.04.2026 23	24,00	54,07	40,84	13,23	86,192	83,284	2,909	0,588	0,539	1,138	1,102
15.04.2026 23	24,00	53,75	40,76	13,00	86,479	83,571	2,908	0,588	0,539	1,121	1,086
16.04.2026 23	24,00	52,49	39,66	12,82	58,821	57,057	1,764	0,588	0,539	0,776	0,732
17.04.2026 23	24,00	52,29	39,98	12,31	35,723	34,957	0,766	0,588	0,539	0,468	0,430
18.04.2026 23	24,00	19,61	20,30	-0,69	0,000	0,020	-0,020	0,588	0,539	0,000	-0,000
Среднее	24,00	53,03	40,47	12,57	76,717	74,219	2,498	0,588	0,539	1,012	0,972
Итого	696,00				2224,798	2152,349	72,449			29,345	28,197

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	55776,724	51566,507	824,927
20.04.2026	58001,522	53718,856	854,271

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru