

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 58

Номер прибора: 1415793

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	34,87	30,28	4,59	28,426	29,720	-1,294	0,588	0,539	0,181
20.03.2026 23	24,00	24,70	21,77	2,93	17,581	18,416	-0,835	0,588	0,539	0,123
21.03.2026 23	24,00	41,08	34,09	6,99	48,409	50,666	-2,256	0,588	0,539	0,288
22.03.2026 23	24,00	35,04	29,82	5,22	28,683	29,944	-1,261	0,588	0,539	0,176
23.03.2026 23	24,00	32,73	28,74	3,99	37,418	39,194	-1,775	0,588	0,539	0,226
24.03.2026 23	24,00	42,79	37,46	5,33	63,041	66,021	-2,980	0,588	0,539	0,336
25.03.2026 23	24,00	42,63	35,37	7,26	50,211	52,624	-2,412	0,588	0,539	0,309
26.03.2026 23	24,00	45,52	39,60	5,92	62,088	64,955	-2,867	0,588	0,539	0,367
27.03.2026 23	24,00	43,66	38,47	5,19	62,127	65,023	-2,896	0,588	0,539	0,322
28.03.2026 23	24,00	37,19	31,50	5,69	37,961	39,704	-1,743	0,588	0,539	0,215
29.03.2026 23	24,00	37,62	31,81	5,81	35,994	37,723	-1,729	0,588	0,539	0,200
30.03.2026 23	24,00	45,71	39,70	6,01	61,361	64,298	-2,937	0,588	0,539	0,368
31.03.2026 23	24,00	41,67	34,97	6,70	46,204	48,335	-2,131	0,588	0,539	0,273
01.04.2026 23	24,00	36,17	31,25	4,92	37,983	39,669	-1,686	0,588	0,539	0,206
02.04.2026 23	24,00	34,06	29,46	4,60	30,370	30,969	-0,599	0,588	0,539	0,177
03.04.2026 23	24,00	34,32	29,55	4,77	30,075	31,269	-1,194	0,588	0,539	0,186
04.04.2026 23	24,00	42,40	37,59	4,81	62,922	65,898	-2,977	0,588	0,539	0,302
05.04.2026 23	24,00	42,88	37,77	5,11	63,098	66,083	-2,985	0,588	0,539	0,322
06.04.2026 23	24,00	35,01	30,72	4,29	33,584	35,158	-1,574	0,588	0,539	0,188
07.04.2026 23	24,00	46,34	40,30	6,04	63,323	66,436	-3,113	0,588	0,539	0,382
08.04.2026 23	24,00	46,13	40,29	5,84	63,467	66,575	-3,108	0,588	0,539	0,370
09.04.2026 23	24,00	47,66	41,27	6,39	63,494	66,609	-3,115	0,588	0,539	0,406
10.04.2026 23	24,00	47,13	41,05	6,08	63,509	66,605	-3,096	0,588	0,539	0,386
11.04.2026 23	24,00	36,74	32,77	3,97	37,974	39,817	-1,843	0,588	0,539	0,237
12.04.2026 23	24,00	43,57	38,19	5,38	63,159	66,211	-3,052	0,588	0,539	0,340
13.04.2026 23	24,00	42,40	37,32	5,08	63,071	66,084	-3,013	0,588	0,539	0,320
14.04.2026 23	24,00	43,60	38,24	5,36	63,030	66,061	-3,031	0,588	0,539	0,337
15.04.2026 23	24,00	44,58	38,96	5,62	63,123	66,143	-3,020	0,588	0,539	0,355
16.04.2026 23	24,00	43,05	36,40	6,65	47,374	49,624	-2,250	0,588	0,539	0,292
17.04.2026 23	24,00	33,94	27,09	6,85	18,465	19,357	-0,893	0,588	0,539	0,111
18.04.2026 23	24,00	17,93	17,47	0,46	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	24,00	39,46	34,17	5,29	46,694	48,877	-2,183	0,588	0,539	0,268
Итого	744,00				1447,525	1515,190	-67,666			8,301

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
19.03.2026	0,000	616,512
18.04.2026	0,000	624,814

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1