

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/26г.-20/07/26г.
Абонент:г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, д. 105
Адрес:г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, д. 105
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
txв: догов., txд = 10.00°C

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 32.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
G2 max = 12.00 м3/ч G2 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 22178408, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xF315

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.26 23	61.61	44.42	17.18	4.50 <	7.14	19.378	12.359	19.040	12.249	6.791	10.00	2.00	0.560	24	0	*
22.06.26 23	58.72	43.18	15.55	4.50 <	7.15	18.950	12.363	18.647	12.259	6.388	10.00	2.00	0.501	24	0	*
23.06.26 23	59.59	43.47	16.12	4.50 <	7.17	19.626	12.342	19.304	12.237	7.067	10.00	2.00	0.547	24	0	*
24.06.26 23	59.62	44.08	15.54	4.50 <	7.12	18.802	12.397	18.492	12.288	6.205	10.00	2.00	0.498	24	0	*
25.06.26 23	57.54	42.44	15.10	4.50 <	7.17	18.907	12.422	18.616	12.321	6.295	10.00	2.00	0.484	24	0	*
26.06.26 23	59.53	44.35	15.18	4.50 <	7.19	19.440	12.427	19.123	12.316	6.807	10.00	2.00	0.523	24	0	*
27.06.26 23	59.18	43.47	15.71	4.50 <	7.22	19.463	12.427	19.146	12.321	6.825	10.00	2.00	0.528	24	0	*
28.06.26 23	58.18	43.09	15.09	4.50 <	7.14	19.699	12.415	19.391	12.311	7.080	10.00	2.00	0.526	24	0	*
29.06.26 23	57.95	42.88	15.07	4.50 <	7.17	19.963	12.434	19.651	12.331	7.320	10.00	2.00	0.536	24	0	*
30.06.26 23	59.96	43.96	16.00	4.50 <	7.16	19.047	12.467	18.731	12.359	6.372	10.00	2.00	0.515	24	0	*
01.07.26 23	59.35	43.74	15.61	4.50 <	7.16	19.192	12.459	18.879	12.351	6.528	10.00	2.00	0.514	24	0	*
02.07.26 23	59.22	43.63	15.59	4.50 <	7.16	18.472	12.484	18.173	12.377	5.797	10.00	2.00	0.477	24	0	*
03.07.26 23	58.87	43.81	15.06	4.50 <	7.14	18.946	12.472	18.644	12.364	6.279	10.00	2.00	0.492	24	0	*
04.07.26 23	60.76	44.50	16.26	4.50 <	7.19	18.519	12.497	18.205	12.384	5.820	10.00	2.00	0.496	24	0	*
05.07.26 23	59.32	43.95	15.37	4.50 <	7.13	20.812	12.455	20.474	12.347	8.127	10.00	2.00	0.590	24	0	*
06.07.26 23	57.67	43.09	14.58	4.50 <	7.16	20.795	13.424	20.474	13.312	7.163	10.00	2.00	0.535	24	0	*
07.07.26 23	58.57	43.96	14.61	4.50 <	7.05	22.253	14.333	21.899	14.207	7.692	10.00	2.00	0.580	24	0	*
08.07.26 23	60.69	45.05	15.64	4.50 <	6.93	20.559	13.960	20.209	13.831	6.378	10.00	2.00	0.539	24	0	*
09.07.26 23	57.00	43.17	13.82	4.50 <	6.95	19.448	13.146	19.154	13.035	6.119	10.00	2.00	0.467	24	0	*
10.07.26 23	60.09	44.51	15.59	4.50 <	6.95	21.282	13.136	20.927	13.018	7.909	10.00	2.00	0.598	24	0	*
11.07.26 23	59.54	44.65	14.90	4.50 <	6.92	20.279	13.144	19.947	13.025	6.923	10.00	2.00	0.536	24	0	*
12.07.26 23	60.48	45.42	15.06	4.50 <	6.88	21.172	13.137	20.815	13.014	7.801	10.00	2.00	0.589	24	0	*
13.07.26 23	59.87	44.75	15.12	4.50 <	6.93	20.370	13.163	20.034	13.044	6.990	10.00	2.00	0.545	24	0	*
14.07.26 23	56.52	42.88	13.64	4.50 <	6.91	21.029	13.135	20.717	13.025	7.691	10.00	2.00	0.534	24	0	*
15.07.26 23	59.46	44.69	14.77	4.50 <	6.83	20.658	13.173	20.320	13.053	7.267	10.00	2.00	0.551	24	0	*
16.07.26 23	61.25	45.39	15.86	4.50 <	6.92	19.923	13.166	19.578	13.043	6.535	10.00	2.00	0.541	24	0	*
17.07.26 23	60.53	44.98	15.55	4.50 <	6.92	20.233	13.138	19.891	13.017	6.874	10.00	2.00	0.549	24	0	*
18.07.26 23	60.86	44.83	16.04	4.50 <	6.93	20.328	13.126	19.980	13.006	6.975	10.00	2.00	0.562	24	0	*
19.07.26 23	59.19	44.16	15.03	4.50 <	6.85	19.746	13.139	19.426	13.023	6.403	10.00	2.00	0.510	24	0	*
20.07.26 23	58.56	43.48	15.08	4.50 <	6.92	20.111	13.143	19.792	13.030	6.762	10.00	2.00	0.524	24	0	*
Итого/Средн	59.32	44.01	15.31	4.50	7.05	597.402	385.884	587.680	382.497	205.182	10.00	2.00	15.948	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.26 23	24214.454	19299.094	23811.314	19078.743	4732.571	428.943	16411	7412
20.07.26 23	24811.856	19684.977	24398.994	19461.240	4937.754	444.891	17131	7412
Итого	597.402	385.884	587.680	382.497	205.182	15.948	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____