

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.10.2021 по 21.11.2021

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 3

Номер прибора: 00269100

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
23.10.2021 23	24,00	0,00	19,03	18,17	0,86	0,000	0,000	0,000	0,11	0,14	0,000
24.10.2021 23	24,00	0,00	19,05	18,22	0,83	0,000	0,000	0,000	0,11	0,14	0,000
25.10.2021 23	24,00	0,00	18,30	17,00	1,30	0,000	0,000	0,000	0,11	0,14	0,000
26.10.2021 23	24,00	0,00	17,95	16,76	1,19	0,000	0,000	0,000	0,10	0,12	0,000
27.10.2021 23	24,00	0,00	17,85	16,61	1,24	0,000	0,000	0,000	0,10	0,10	0,000
28.10.2021 23	24,00	0,00	17,76	16,60	1,16	0,000	0,000	0,000	0,10	0,11	0,000
29.10.2021 23	24,00	0,00	17,83	16,88	0,95	0,000	0,000	0,000	0,11	0,11	0,000
30.10.2021 23	23,00	1,00	48,65	34,20	14,45	26,760	26,770	-0,010	0,30	0,29	0,386
31.10.2021 23	24,00	0,00	49,90	36,48	13,42	96,010	91,990	4,020	0,62	0,59	1,287
01.11.2021 23	24,00	0,00	48,37	35,14	13,23	89,440	82,560	6,880	0,53	0,51	1,182
02.11.2021 23	24,00	0,00	43,75	33,02	10,73	63,710	58,090	5,620	0,56	0,55	0,684
03.11.2021 23	24,00	0,00	45,54	33,93	11,61	77,380	72,330	5,050	0,57	0,55	0,894
04.11.2021 23	24,00	0,00	45,98	33,82	12,16	82,280	78,490	3,790	0,57	0,55	0,999
05.11.2021 23	24,00	0,00	47,85	35,10	12,75	55,130	52,290	2,840	0,55	0,54	0,702
06.11.2021 23	24,00	0,00	45,80	34,17	11,63	60,510	55,830	4,680	0,59	0,58	0,701
07.11.2021 23	24,00	0,00	48,87	35,81	13,06	139,650	128,820	10,830	0,69	0,66	1,817
08.11.2021 23	24,00	0,00	48,95	36,44	12,51	136,140	126,600	9,540	0,68	0,65	1,705
09.11.2021 23	24,00	0,00	47,98	35,94	12,04	137,080	124,660	12,420	0,71	0,69	1,648
10.11.2021 23	24,00	0,00	49,84	35,70	14,14	128,360	118,480	9,880	0,70	0,67	1,813
11.11.2021 23	24,00	0,00	52,21	36,58	15,63	129,260	118,880	10,380	0,70	0,67	2,019
12.11.2021 23	24,00	0,00	51,66	36,32	15,34	129,310	118,860	10,450	0,70	0,68	1,981
13.11.2021 23	24,00	0,00	50,27	35,91	14,36	133,810	122,330	11,480	0,70	0,68	1,916
14.11.2021 23	24,00	0,00	51,66	36,30	15,36	126,920	114,120	12,800	0,66	0,64	1,947
15.11.2021 23	24,00	0,00	51,52	36,46	15,06	132,540	119,630	12,910	0,70	0,68	1,991
16.11.2021 23	24,00	0,00	53,16	36,81	16,35	129,910	117,970	11,940	0,70	0,68	2,119
17.11.2021 23	24,00	0,00	48,15	34,48	13,67	130,000	117,040	12,960	0,69	0,66	1,772
18.11.2021 23	24,00	0,00	52,64	36,28	16,36	125,090	115,440	9,650	0,77	0,75	2,043
19.11.2021 23	24,00	0,00	51,37	36,12	15,25	127,330	115,060	12,270	0,73	0,71	1,940
20.11.2021 23	24,00	0,00	52,48	36,34	16,14	124,970	113,420	11,550	0,70	0,68	2,012
21.11.2021 23	24,00	0,00	50,80	35,82	14,98	126,440	113,650	12,790	0,73	0,71	1,891
Среднее	23,97	0,03	42,17	31,25	10,93	83,601	76,777	6,824	0,52	0,51	1,182
Итого	719,00	1,00				2508,030	2303,310	204,720			35,449

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru