

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.01.2022 по 18.02.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 22

Номер прибора: 11798

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.01.2022 23	24,00	58,59	39,01	19,57	92,763	91,282	0,819	6,000	5,500	1,786
23.01.2022 23	24,00	58,36	39,03	19,32	92,661	91,186	0,813	6,000	5,500	1,764
24.01.2022 23	24,00	58,05	38,84	19,21	92,960	91,294	1,011	6,000	5,500	1,755
25.01.2022 23	24,00	59,43	39,40	20,03	92,960	91,487	0,797	6,000	5,500	1,827
26.01.2022 23	24,00	59,86	39,73	20,13	92,852	91,376	0,789	6,000	5,500	1,841
27.01.2022 23	24,00	60,99	40,39	20,61	94,834	93,294	0,816	6,000	5,500	1,917
28.01.2022 23	24,00	61,22	40,73	20,49	96,331	94,101	1,486	6,000	5,500	1,937
29.01.2022 23	24,00	60,91	40,16	20,75	93,707	92,122	0,879	6,000	5,500	1,906
30.01.2022 23	24,00	59,67	39,71	19,96	93,639	92,087	0,860	6,000	5,500	1,840
31.01.2022 23	24,00	57,39	38,79	18,60	93,603	92,164	0,779	6,000	5,500	1,715
01.02.2022 23	24,00	56,97	38,91	18,06	94,546	93,162	0,714	6,000	5,500	1,680
02.02.2022 23	24,00	56,37	39,03	17,33	95,709	94,371	0,654	6,000	5,500	1,630
03.02.2022 23	24,00	53,80	37,53	16,27	71,604	70,686	0,456	6,000	5,500	1,167
04.02.2022 23	24,00	53,67	36,89	16,77	83,172	82,097	0,541	6,000	5,500	1,391
05.02.2022 23	24,00	64,27	42,37	21,90	96,272	94,605	0,863	6,000	5,500	2,057
06.02.2022 23	24,00	63,76	42,07	21,69	96,155	94,443	0,916	6,000	5,500	2,041
07.02.2022 23	24,00	60,97	40,52	20,45	87,794	85,918	1,201	6,000	5,500	1,813
08.02.2022 23	24,00	55,37	37,69	17,68	89,675	88,334	0,741	6,000	5,500	1,565
09.02.2022 23	24,00	59,04	40,23	18,82	94,741	93,219	0,804	6,000	5,500	1,754
10.02.2022 23	24,00	58,61	39,88	18,73	94,633	93,131	0,796	6,000	5,500	1,741
11.02.2022 23	24,00	58,71	40,15	18,55	95,635	94,147	0,765	6,000	5,500	1,750
12.02.2022 23	24,00	58,10	39,82	18,28	95,111	93,662	0,744	6,000	5,500	1,707
13.02.2022 23	24,00	58,22	39,89	18,34	94,845	93,412	0,725	6,000	5,500	1,709
14.02.2022 23	24,00	60,30	40,69	19,62	95,080	93,572	0,771	6,000	5,500	1,827
15.02.2022 23	24,00	62,00	41,68	20,32	95,406	93,826	0,804	6,000	5,500	1,905
16.02.2022 23	24,00	60,01	41,02	18,99	95,877	94,395	0,726	6,000	5,500	1,788
17.02.2022 23	23,63	62,84	42,55	20,30	96,215	94,629	0,771	6,000	5,500	1,912
18.02.2022 23	24,00	59,93	41,09	18,83	96,159	94,688	0,709	6,000	5,500	1,781
Среднее	23,99	59,19	39,92	19,27	93,034	92,221	0,813	6,000	5,500	1,768
Итого	671,63				2604,940	2582,190	22,750			49,505

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
22.01.2022	3459,201	3423,911	64,165
18.02.2022	6064,141	6006,101	113,670

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru